

## TILBUDSTEGNING


Rev.	Den	Angående									Blod 1	
											Ant. bl. 5	
 Kobblerstredet 2 1601 FREDRIKSTAD Telef. 02694			Dato	02.01.19	<b>OPPEGÅRD KOMMUNE</b> <b>VA-ANLEGG BÅLERUD</b> <b>ENTREPRISE E2</b> <b>ENLINJESKJEMA - HF01</b> <b>LANDTAKSKUM S5/V5</b>				Oppdr. og anl.nr.			
			Tegnet av	JHDA					A098905			
			Oppdr.ansv.	RBFA					Tegn.nr.			
			Saksbeh.	TORN					IN201		Rev.	
Sidemannk.	TORN											





PLS				FORDELING				KABELNR. OG KABELTYPE		LAST kW/A	TEKST
Analog		Digital		PE	N	H1	S1	P1	24V		
Inn	Ut	Inn	Ut								
1									0,04		-TT01 Temperaturtransmitter i skap -TT01;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04	-TT02-KX01 Øflex 135CH 3G0,75	-TT02 Temperaturtransmitter i kum V5 -TT02;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04	-TT03-KX01 Øflex 135CH 3G0,75	-TT03 Temperaturtransmitter i kum S5 -TT03;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04	-PT01-KX01 Øflex 135CH 3G0,75	-PT01 Trykktransmitter før trykkreduksjon i kum V5 -PT01;PV1 mengdesignal 4-20mA
	1										
	1										-ZS01 Initiator (endebryter) i skap -ZS01;PD1 skapdør åpen
	1										-ZS02 Initiator (endebryter) i kum V5 -ZS02;PD1 luke åpen i kum V5
	1										-ZS03 Initiator (endebryter) i kum S5 -ZS03;PD1 luke åpen i kum S5

TILBUDSTEGNING

Rev.	Den	Angående									Blad 4
											Ant. bl. 5
 Kobberslagerstredet 2 1601 FREDRIKSTAD Telef. 02694			Dato 02.01.19 Tegnet av JHDA Oppdr.ansv. RBFA Saksbeh. TORN Sidemannk. TORN		<b>OPPEGÅRD KOMMUNE</b> <b>VA-ANLEGG BÅLERUD</b> <b>ENTREPRISE E2</b> <b>ENLINJESKJEMA - HF01</b> <b>LANDTAKSKUM S5/V5</b>				Oppdr. og anl.nr. <b>A098905</b> Tegn.nr. <b>IN201</b>		Rev.

