ø42 mm AiSi 316L i hele trykkluftsentralen der ikke annet er angitt

Utetemp fra eksisterende sensor

Nordvegg plan 7

KA001

SS001

Tak over plan 1

KA002

SS002

CO/ CO2 RY001

RT001

N.S.

KA101 SS101

+CU2 003=346.002

+CU3.0xx=370.001

IT101

Vannutskiller/ syklon

11 bar

QV101

NT101

Forfilter 1 µm

Finfilter 0,1 µm

MT102

MF103

Finfilter 0,1 µm

RD101

SC106

SM101

MT101

SC102

SC103

MF101

MF102

SC104

SC105

MF104

UG101

UG102

Kulltårn 100 liter

Adsorbsjonstørke

SM101

SV101

SC101

N.S.

KA201 SS201

SM001 N.Å.

+CU2.003=313.001

28 mm

SC001

SB001

MM18

28 mm

SM001

3

SB002

NETTVANN

313.001

SM002

VVX LK001

Alupex ø63

IT201

Vannutskiller/ syklon

11 bar

QV201

NT201

Forfilter 1 µm

Finfilter 0,1 µm

MT202

MF203

Finfilter 0,1 µm

RD201

SC206

SM201

MT201

SC202

SC203

MF201

MF202

SC204

SC205

MF204

UG201

Kulltårn 100 liter

Adsorbsjonstørke

SM201

SV201

SC201

ø65 lufting 1 m over gulv

Felles samlestokk

7-12°C

370.001

RT001

SB001

1

SM004

SM003

RT002

10 mm

SV001

0,1 m3/h

NS SM005

SD

370.001

RT003

SB002

2

+CU2003=313.001-SV002

+CU2003=313.001-SB003

4

SZ001

N.S.

KA301 SS301

IT301

Vannutskiller/ syklon

11 bar

QV301

NT301

Forfilter 1 µm

Finfilter 0,1 µm

MT302

MF303

Finfilter 0,1 µm

RD301

SC306

UG302 SM301

MT301

SC302

SC303

MF301

MF302

SC304

SC305

MF304

UG301

Kulltårn 100 liter

Adsorbsjonstørke

SM301

SV301

SC301

ø65 lufting 1 m over gulv

Felles samlestokk

CU2003

CU2003B

RP002

RH002 H2O

RY003 CO

CO H2O O2 RF001

RY002 RH001 RP001 RY004

SM006 N.Å.

Stabilisator for medisinsk luft

6,5 bar

QV001

MF001 Finfilter 0,1 µm

SJ001

SM002

4,7 bar

42 mm

RP003

MEDLUFT

QV002

6,5 bar

UG001

SM003

SJ002

UG002

MF002

Prøveuttak for sluttprodukt

Stabilisator for instrumentluft

11 bar

QV003

MF003 Finfilter 0,1 µm

SJ003

SM004

7,8 bar

28 mm

RP004

INSTRUMENTLUFT

QV004

11 bar

UG003

SM005

SJ004

UG004

MF004

FRT	FOR TILBUDSUTSENDING			NORCON	RAHAK	IRA	08.02.19
REV. SAK	REVISJONEN GJELDER: PROSJEKTBESKRIVELSE			FIRMA	SIGN.	KONT	DATO
TEGN. LISTE:-	FILNAVN: C:\2V3002201			Norconsult			
				Tegn.av: RAHAK	Erst.:		
TITTEL: TRYKKLUFTSENTRAL VVS SYSTEM 346.002 OLJEFRI KOMPRESSOR		BYGGNR.: –	MÅL: 1:50	DATO: 13.06.18		DATO REV.: 08.02.19	
				ENR.: 0335	BYGG: C	ETG	ARK/RI	BYGN.DEL:	TYPE: U2	T.DEL/LNR: V 346 66 02	REV.: F0

"X:\nor\oppdrag\Molde2\518\22\518226\1\BIM\VVS\Modell\\skjema oljefri kompressorer.dwg - RaHAk - Plottet: 2019-02-05, 12:07:55 - LAYOUT = C_U2_V_346_66_002 (ny tittelfelt)"