

Saksnummer 2018/1576 – Heis 8, heis 9 og 10 Aker sykehus.

**Spørsmål og svar per 08.03.2019.**

| Spørsmål besvart 08.02.2019 |           |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                          | Spørsmål: | <i>Er det anledning for å tilby en eller 2 av de tre heisen, eller må vi gi tilbud på alle tre heisene, samtidig.</i>                                   |
|                             | Svar:     | <i>Det er anledning til å levere tilbud på heis 8 separat og/eller heis 9 og 10 samlet. Det går ikke å levere tilbud på enten heis 9 eller heis 10.</i> |
| 2.                          | Spørsmål: | <i>Er det åpning for andre løsninger, for eksempel mod av heis eller hydraulikk heis om det skulle passe.</i>                                           |
|                             | Svar:     | <i>Alle løsninger som oppfyller minstekravene i kravspesifikasjonen er tillatt.</i>                                                                     |