



Brann teknisk
 SYKE / ALDRERSHJEM
 Brannbelastning 50-400MJ/m2
 Etasjetall 2
 Risikoklasse 6
 Brannklasse 1

BTA plan 1 1500 m²
 BTA plan 2 195 m²

Bærende hovedsystem R30
 Sekundært bæresystem R30

Brannvindu E30
 Branncellebeger Konstr. EI30
 Brannseksjonering REI-120M (Leca)

→ → → → → Rømningsretning - Utgang
 Brannvesnets innsatsretning
 Håndstokker Pulver
 Håndstokker CO₂
 Brannsteppe
 Brannslange
 Lysende Skilt for rømning
 Hovedtavle
 Brannalarmsentral
 Nøkkelboks
 Manuell melder

11078 020 A

Oppdatert iht Total Brannrisikoppsett 03.04.2018

Hadsel Eiendom KF
 Innlandet Aldershjem
 Hennes

3/125-129

Brannplan Hovedetasjen 22.03.2018

1:100
 ØJ
 BS

SIBSAS
 SIBSAS AS
 Postboks 28, 8455 Skarvåren
 Tlf: 76 16 07 90 Fax: 76 16 07 91, e-post: post@sibsas.no

11078 020 A