

		<b>Tilbudsbefaring – referat</b>			
		Dato: 18.03.19			
Prosjektnr. / prosjektnavn: 83700 AS – Bygg 5 – Heis 8, 9 og 10		Saksbehandler: Sturla Hveding (PL)			
Tilbudsbefaring med: Leverandører		Befaringsdato: 12.03.19	Sted: Aker sykehus		
<b>Deltakere:</b>					
	Firma:	Navn:	Tlf:	Tilstede	Distr:
	Thyssenkrupp R3, bygn.mess. for Thyssen	Tarald Huse Morten Haglund	959 86 164	x x	
	Sykehusinnkjøp	Greta Hollmén	984 79 463		
	OUS, driftstekniker	Knut Volla	913 12 834	x	
	OUS, PL	Sturla Hveding	909 81 627	x	

<b>Sak nr.</b>	<b>Saksbenevnelse</b>
	<p><b>Generelt:</b> I konkurransegrunnlaget var det invitert til tilbudsbefaring tirs. 12.03.19 kl. 09.00 med oppmøte i hovedresepsjonen, bygg 11 på Aker sykehus. Ett firma deltok; Thyssen. Heisstol og heisdører, sjakt, sjakttopp og grube i heisene samt maskinrom/skiverom ble befart. Heis 8 ble ikke befart ettersom Thyssen mente å ha nok opplysninger om denne fra forrige befaringsrunde.</p>
	<p><b>Spørsmål stilt under befaringen:</b></p> <p><b>Heis 10:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Er sjaktveggen oppført i dobbel tegl, og er det i tilfelle mulig å «slanke» den ved ev. å fjerne det ene laget?</i> Det er sannsynlig at sjakta består av dobbel helsteins teglvegger. BH kontakter RIB for avklaring av forholdet og beskrivelse av bygningsmessige tiltak. Avklaringen vil meddeles leverandørene i god tid før tilbudsfrist.</li> </ul> <p><b>Heis 9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Finnes det plantegning som viser sjakta (må se spranget i veggen for vurdering av plassering motvekt)?</i></li> </ul>

BH er usikker på om tegninger finnes men skal forsøke å få tak i.

Ev. spørsmål i etterkant sendes inn via kommunikasjonsløsningen i Mercell med tidsfrister slik det står beskrevet i konkurransegrunnlagets avsn. 1.4.

Sturla Hveding

18.03.19