



SYMBOLFORKLARING:

- BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- RØYKSKILLE E30 [F30]
- RL RØYKLUKE
- ➔ RØMNINGSRETNING
- RØMNINGSVEI
- IKKE DEL AV TILTAKET

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	El ₂ 60-S ₀ [B60]
2	El ₂ 30-CS ₀ [B30S]
3	E 30-CS ₀ [F30S]

Rev	Revisjon	Dato	Utsendt	Utsendt	Utsendt
2	Nytt underlag fra ARK	2019-04-25	UEHE	BHG	BHG
1	Nytt underlag, fjerning av sprinkler	2018-11-23	UAJ	BHG	UAJ
0	BRANNTEGNING	2018-10-18	UEHE	UAJ	UAJ

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2

BRANNKLASSE: 2

BÆRESYSTEM R-60 [B60]

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER, SE BRANNTEKNIKK KONSEPT.

HELDEKKENDE BRANNALARMANLEGG, KATEGORI 2

KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC

KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR,

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET

TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

BRANNTEGNING TIL TOTALENTREPRISE



Ramboll Norge AS - Region Midt-Norge
Kobbes gate 2 - 7042 Trondheim - Tel 73 84 10 00

TROMS FYLKESKOMMUNE
TANNHELSEBYGGET

PLAN 1.ETASJE
BRANNTEKNIKK

RIBR
Oppdragsnummer: 1350024044
Dokumentnavn: UAJ
Filnavn: Branntegning rev2.dwg
Størrelse: A3/1:200

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
						001 F 200 20 001			2