

2018-10-22 13:40:58 X:\nor\oppdrag\Gjøvik\518\59\5185972\BIM\Elektro\Revit_Lokal\IE 5185972 Raufoss Brannstasjon_aibsv.rvt

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad	
	-XQ000		Inntakskabel		TFXP 4X240 AL ??	
			Nettovervåkning Omkoblingsautomatikk			
			Overspenningsvern Forankoblet vern iht. leverandørs henvisning			
			Signal til SD ?			
			Energimåling iht. netteiers krav			
			Omkoblingsautomatikk. Signal fra agg.			
			Automatisk omkobler			PFXP 4GXXX ?? Fra aggregat
			Manuell omkobler			Apparatplugg Fra mobilt aggregat
			Nettanalysator Signal til SD?			
			Isolasjonsovervåkning Signal til SD ? Tablå i tavlefront			
			UF 433.001			
			UF 433.002			
			Gruppebryter			