



MERKNADER:
 Lydtegningen er ikke en arbeidstegning, og må således sammenholdes med lydkrav angitt i rapport 10206344-RIA-RAP-001 som har forrang.
 R'_w (dB): Feltmålt luftlydisolasjon
 R_w (dB): Laboratoriemålt luftlydisolasjon

- Tegnforklaring:**
- +++++ · R'_w ≥ 70 dB
 - +++++ · R'_w ≥ 60 dB
 - +++++ · R'_w ≥ 55 dB
 - R'_w ≥ 50 dB
 - R'_w ≥ 48 dB
 - R'_w ≥ 44 dB
 - - - - R'_w ≥ 40 dB
 - - - - R'_w ≥ 37 dB
 - - - - R'_w ≥ 35/34 dB
 - R'_w ≥ 55-60 dB
- Dør R_w ≥ 38 dB
 - Dør R_w ≥ 33 dB
 - Dør R_w ≥ 28 dB

Rev.	Beskrivelse	Dato	Utført
02	Luftlydisolasjon	18.12.2018	HIHK
01	Luftlydisolasjon	14.11.2018	HIHK
00	Luftlydisolasjon	05.11.2018	HIHK

Mosby Oppvekstsenter

Krav luftlydisolasjon
 Plan 02

Multiconsult www.multiconsult.no	Oppdragsnr. 10206344	Vedlegg.nr. Rw-P02
--	-------------------------	-----------------------