



Se også systemskjema
V-360-70-009 Nødventilasjon Varmesentral

350.001-LH601
Alarmlampe

Side med inngangsdør
mot parkeringskjeller

350.001-XH603
Alarmboks

350.001-XS603
Nødstopbryter til VP

350.001-XS503
Manuell bryter for nødventilasjon
(-JV501 og -JV502)

350.001-XH603
Alarmboks

350.001-XS502
Manuell bryter for nødventilasjon
(-JV502)

Varmepumpe
350.001-İK001

Kuldemedie: R290

Undertrykk 30 Pa
i VP-kabinett

IR290

- 350.001-XH601 Alarmboks
- 350.001-XS601 Nødstopbryter til VP
- 350.001-XS501 Manuell bryter for nødventilasjon

350.001-RY602
Propangassdetektor ved gulv

IR290

0	Anbudstegning	05.03.2019	HUEH	BHR	GIB
Rev	Beskrivelse	Date	Tegn	Kontr	Godkj

Kommentar:

Kristiansand Eiendom
Mosby Oppvekstsenter

Systemskjema Gassdeteksjon

Oppdragsnr. 10206344	Dato 01/18/19	Revisjon: 0
Tegningsnr. V-300-70-002	Status Anbud	

Multiconsult
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Web: <http://www.multiconsult.no>
E-post: multiconsult@multiconsult.no
Org.nr: 910 253 158

Eiendoms- og opphavsrett til denne tegning
tilhører i sin helhet Multiconsult AS.
The entire ownership and copyright of this
drawing is the property of Multiconsult AS.

A3