



**SYSTEM NR.: 360.003**  
 Roterende varmegjenvinner  
 Luftmengde: 17200 m<sup>3</sup>/h

SYMBOLLISTE	
	JP - PUMPE
	JV - VIFTE
	KA - SPJELDMOTOR
	LR - FREKVENSONMFORMER
	QD - DIFFERANSETRYKKVAKT
	QT - TEMPERATURVAKT
	RD - DIFFERANSETRYKKGIVER
	PR - TRYKKGIVER
	RT - TEMPERATURGIVER
	RY - RØYKDETEKTOR
	RF - STRØMNINGSGIVER
	SB - REGULERINGSVENTIL
	SB - SHUNTVENTIL
	XM - MOTOR FOR GJENVINNER
	OE - ENERGIMÅLER

Varme 0,69 l/s (34,7 kW)  
 Kjøling 1,06 l/s (48,8 kW)

0	Anbudstegning	28.02.2019	BHR	GIB	GIB
Rev	Beskrivelse	Date	Tegn	Kontr	Godkj

Kommentar:

Kristiansand Eiendom	360.003 Luftbehandling	Oppdragsnr.	Date	Revisjon:
Mosby Oppvekstsenter	Barnehage	10206344	01/03/19	
		Tegningsnr.	Status	
		V-360-70-003	Anbud	

**Multiconsult**  
 Totalleverandør av rådgivningstjenester

Web: <http://www.multiconsult.no>  
 E-post: [multiconsult@multiconsult.no](mailto:multiconsult@multiconsult.no)  
 Org.nr: 910 253 158

Eiendoms- og opphavsrett til denne tegning tilhører i sin helhet Multiconsult AS.  
 The entire ownership and copyright of this drawing is the property of Multiconsult AS.

**A3**