


SYSTEM NR.: 360.008 SPONAVSUG

Luftmengde: 1800 m³/h

Avkast



WE 5,5 Sponavsug - ITEK
(www.itek.no)

Lokal styretavle med
levert anlegg.
Strømforsynes fra
434.001. Feilsignal til
SD-anlegg

Kommentar:

Kristiansand Eiendom
Mosby Oppvekstsenter

360.008 Sponavsug

Oppdragsnr.
10206344
Tegningsnr.
V-360-70-008

Dato
01/03/19
Status
Anbud

Revisjon:
0

0	Anbudstegning	28.02.2019	BHR	GIB	GIB
Rev	Beskrivelse	Date	Tegn	Kontr	Godkj

Multiconsult
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Web: <http://www.multiconsult.no>
E-post: multiconsult@multiconsult.no
Org.nr: 910 253 158

Eiendoms- og opphavsrett til denne tegning
tilhører i sin helhet Multiconsult AS.
The entire ownership and copyright of this
drawing is the property of Multiconsult AS.

A3