VARMEPUMPE
(NYE INSTALLASJONER)

VARMEKABLER FOR
RØR UTENDØRS.

VARMEPUMPE
-IK010
50°C
90kW
40°C

SD
-OE010
NETTANALYSATOR
PÅ STRØMFORSYNING

-RT401
DN80
-RT410
-RT501
-JP501
-RD402
0,6mm
-MV401
-OE510
-RT510
2,2 L/S
-RP502
KV
-NT502
EKSP
AVHENGER AV TAPPEVANNSFORBRUK
Forvarmet ~35°C
AVHENGER AV TAPPEVANNSFORBRUK
FORVARMING TAPPEVANN
SYSTEM 31.01
KV ~5°C
~42-39°C
BUFFERTANK
1000l MED COIL

VENT.KURS
40°C
60°C
-RTxxx
-JPxxx

RAD.KURS
40°C
60°C
-RTxxx
-JPxxx

GULV.V.KURS
30°C
35°C
-RTxxx
-RTxxx
-JPxxx
BYPASS
FJERNES
-SBxxx

FORVARMING
TAPPEVANN
40°C
60°C
-RTxxx
-JPxxx

-RTxxx
DN80
-RTxxx
STENGT
-RD401
-RTxxx
-JP401
2,2 l/s
60kPa
-LR401
-JP402
-LR402
NYE HOVEDPUMPER
MED TRYKKDIFF.GIVER
2,1 l/s
60kPa
-MLxxx
VANNBEHANDLING
390 kW
180 kW
-RE501
OLJEKJEL
FJERNES
OLJE KJEL
-IO01
EL.KJEL
-IE01
NETTANALYSATOR
PÅ STRØMFORSYNING
SD

HOVEDFORSYNING VARME
(EKSISTERENDE)

REV.	DATO.	REVIDERING GJELDER	TEGNET	KONTROL.	GODKJ.	ANSVARL.
0	18.06.19	TILBUDSTEGNING	NOANOS	NOSKAU	NOANOS	NOKAOS

SWECO

SWECO Norge AS
Storetveitvegen 98, 5072 Bergen
TLF.: 55 27 50 00 FAX.: 55 27 50 01

BERGEN KOMMUNE
MILDEHEIMEN SYKEHJEM
SYSTEMSKJEMA
VARMESENTRAL
32.01

Målestokk	-
Originalformat	A3
Oppdragsnummer:	10212530
Filnavn	
Tegningsnummer:	- 0 V7 320
Lokalisering / Etasje / Fag / Løpe nr.	
Blad.nr.:	-
Status.:	X
Rev.ind.:	0