



# PLAN KJELLER

### TEGNFORKLARING

- - - Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- Rømningsvei, intern fluktrute
- Rømningsvei, intern fluktrute
- Håndslokker
- Brannslange
- 1 Brannklassifisert dør EI: 30-S<sub>a</sub> [B30]
- 2 Brannklassifisert dør EI: 30-CS<sub>a</sub> [B30S]
- 3 Brannklassifisert dør EI: 60-S<sub>a</sub> [B60]
- 4 Brannklassifisert dør EI: 60-CS<sub>a</sub> [A60S]
- 5 Brannklassifisert heisdør E 90 [F90]
- 6 Brannklassifisert dør E 30 [F30]

● Manuelt slokkeutstyr dekker alle arealer  
● Heldekkende adresserbar brannalarmanlegg iht. NS 3960

Tegningen må ses i sammenheng med byggets detaljprosjektering (se rapport)

REVISJON:	DATO	TEGN	KONTR	REV
EIER:	Kristiansund Kommune			
AREAL:	ca. 1 225 m <sup>2</sup>			
BYGG:	Storgata 19 - Brannstasjon			
TEGNER:	JSB	09.10.17	KONTR.:	DATO:
PROSJ. NR.:	3848	MALESTOKK:	1:250	
		FORMAT:	A3	
TEGN NAVN			3848_TEGN-BRANN_Storgt19	
<b>FIRESAFE</b> / FIRESAFE CONSULTING <small>Osloveien 129, 7018 Trondheim            TE: 09 110            firmapost@firesafe.no            www.firesafe.no</small>				