



PLAN 1

TEGNFORKLARING

- - - Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- Rømningsvei, intern fluktrute
- Rømningsvei, intern fluktrute
- ☒ Håndslukker
- ☒ Brannslange
- 1 Brannklassifisert dør EI: 30-S_a [B30]
- 2 Brannklassifisert dør EI: 30-CS_a [B30S]
- 3 Brannklassifisert dør EI: 60-S_a [B60]
- 4 Brannklassifisert dør EI: 60-CS_a [A60S]
- 5 Brannklassifisert heisdør E 90 [F90]
- 6 Brannklassifisert dør E 30 [F30]

- Manuelt slukkeutstyr dekker alle arealer
- Heldekkende adresserbart brannalarmanlegg iht. NS 3960

Tegningen må ses i sammenheng med byggets detaljprosjektering (se rapport)

REVISJON: EIER: Kristiansund Kommune	DATO: TEGN: KONTR: REV: AREAL: ca. 1 670 m²
BYGG: Storgata 19 - Brannstasjon BRANNPLAN 1.ETASJE	TEGNER: JSB DATO: 09.10.17 KONTR.: DATO: PROSJ. NR.: 3848 MALESTOKK: 1:250 FORMAT: A3
FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING <small>Osloveien 129, 7019 Trondheim Tlf: 09 119 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no</small>	
TEGN. NAVN: 3848_TEGN-BRANN_Storgt19	