



TEGNFORKLARING

- - - Branncelle EI 60
- - - Felles rømningsvei
- Rømningsvei, intern fluktrute
- F Håndsløkker
- H Brannslange
- BS Brannalarmanlegg
- 1 Brannklassifisert dør EI 30-S₀ [B30]
- 2 Brannklassifisert dør E 30-CS₀ [F30S]
- 3 Brannklassifisert dør EI 60-S₀ [B60]
- 4 Brannklassifisert dør EI 60-CS₀ [A60S]
- TEK Teknisk rom

- Manuelt sløkketøy må dekke alle arealer
- Fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Tegningen må ses i sammenheng med byggets detaljprosjektering (se rapport)

REVISJON	DATE	TEGN	KONTNR	REV
EER				

Kristiansund Kommune

ca. 770 m²

Kongens Plass 5
BRANNPLAN 1. ETASJE

BYGG	TEGNER	DATE	KONTNR	DATE
	USB	13.08.17		
	PROSJ. NR.:		MÅLSTORLK:	
	1100668		1:150	
			FORMAT:	A3