

**Møterefererat**

Prosjekt:	Ny varmpumpen på Mildeheimen sykehjem			
Emne:	Tilbudsbefaring			
Sted:	Mildeheimen	Dato:	06.08.19	
Referent:	Sigrun Lunde Rørtveit	Referatdato:	07.08.19	
Navn	Organisasjon			
Anders Lutro Østensen	Sweco			
Helge Omdahl	Bergen kommune			
Sigrun Lunde Rørtveit	Bergen kommune			
Terje Rosslund	Oljeservice AS			
Jan Erik Særvold	Rørleggeriet Os AS			
Ståle Høyvik	Arna og Åsane rørleggerservice AS			
Eirik Rostrup	Anders O. Grevstad			
Erik Kristoffersen	Kristoffersen VVS			
Øystein Aa	GK Kulde			
Sak	Tekst			
1	Oppstillingsplass for varmpumpe, varmesentral og plassering av oljetank ble befat.			
2	Det er mulighet for å rotere varmpumpen eller utvide buret rundt oppstillingsplassen noe.			
3	Det presiseres at det må medtas nye rør fra bypass til varmpumpen. Alle komponenter innenfor den stiplede linjen på systemskjema skal være nye.			
4	Det skal medtas fjerning av oljetank, skorstein, nedgravde rør og evt. annet som har tilknytning til oljefyringsanlegget. Oljetanken er på 12 000 liter, og inneholder omtrent 1000- 1500 liter olje som må fjernes.			
5	Rør skal ha varmekabel og mantel helt fra brannskillevegg i fyrrom til varmpumpen.			
6	Kontaktperson på bygget er vedlikeholdstekniker Helge Omdahl, tlf. 97 75 35 72. Han er på bygget mandag, onsdag og fredag.			