TEGNFORKLARING:

- BAP Brannalarmpanel
- Brannslokkingsutstyr (brannteppper m.m.)
- Håndslokker
- Brannslange
- Manuell melder
- Varmedetektor
- Røykdetektor
- Stigeledning, uttakspunkt
- Brannklokke
- Sprinkleranlegg
- Gass under trykk
- Rømningsutgang
- Rømningsretning
- Markeringslys
- Branseksjoneringsvegg
- Branncellebegrensende vegg
- Branncellebegrensende vegg E15C (Røykskillende bygningsdel)

SYMBOLER

Alle gjennomføringer skal lyd- og branntettes iht. veggens krav.

ETTERLYSENDE MERKING

- Lavtmontert etterlysende ledelinje (325 meter). Montert på vegg i aluminiumsskinne med 10-15 graders helning, med løs remse som føres inn i skinnen.
- Nedfrest etterlysende ledelinje i gulv (15 meter).
- Etterlysende skilt for montering bak/ved dørklinke (23 stk).
- Etterlysende markeringslys spesifisert med tekst på tegning (0 stk).
- ETG Etterlysende merking med etasjenummer (3 stk.)

ELEKTRISK GJENNOMLYST MERKING

- Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (23 stk).
- Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (2 stk). Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).
- Sentralisert elektrisk markeringslys (6 stk). Dobbeltsidig i tak.
- Sentralisert elektrisk markeringslys (0 stk). Dobbeltsidig i tak. Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).
- Sentralisert elektrisk markeringslys trapp (3 stk).
- Sentralisert elektrisk ledeslys (32 stk).
- Sentralisert elektrisk ledeslys (3 stk). Utendørs

Rev	Beskrivelse	Dato
A	Tilbudsgrunnlag	07.12.2017

ORIENTERINGSFIGUR:

DOKUMENTASJONSTEGNING
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
ANMELDELSETEGNING
FORPROSJEKT

A ARKITEKT
B BYGGETEKNIKK
E ELEKTRO
V VVS-TEKNIKK

SWECO

Byggherre: Sykehuset Innlandet HF

Prosjekt:
SI Kongsvinger
Bygg 01
Plan 02

Tegningstype: Nød- og ledesystem

Gnr./B.nr.	Kontr.	Sign.
xx/x, xx/x	kjeb	kjeb
	Mål 1:100	Dato 28.08.2017

Anlegg	Bygg	Nr./Etasje	Fag	Type	Rev.

Tegningsnr.: 2106 01 01 E PL443.01 A