DEL F5
AREAL
9631 m2

DEL A5
AREAL
5784 m2

TEGNFORKLARING:

- BAP — Brannalarmpanel
- Håndslokker
- Brannslange
- Manuell melder
- Varmedetektor
- Røykdetektor
- Brannklokke
- Sprinkleranlegg
- Gass under trykk
- Rømningsutgang
- Rømningsretning
- Markeringslys
- Brannseksjoneringsvegg
- Brannceller begrensende vegg
- Brannceller begrensende vegg EI15C (Røykskillende bygningsdel)

SYMBOLER

Alle gjennomføringer skal lyd- og branntettes iht. veggens krav.

ETTERLYSENDE MERKING

Lavtmontert etterlysende ledelinje (195 meter). Montert på vegg i aluminiumsskinne med 10-15 graders helning, med las remse som føres inn i skinnen.

Etterlysende skilt for montering bak/ved dørblinke (14 stk).

Etterlysende markeringslys spesifisert med tekst på tegning (0 stk).

Etterlysende merking med etasjenummer (3 stk.)

ELEKTRISK GJENNOMLYST MERKING

Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (10 stk).

Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (0 stk). Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).

Sentralisert elektrisk markeringslys (4 stk). Dobbeltsidig i tak.

Sentralisert elektrisk markeringslys (0 stk). Dobbeltsidig i tak. Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).

Sentralisert elektrisk markeringslys trapp (3 stk).

Sentralisert elektrisk ledelys (17 stk).

Sentralisert elektrisk ledelys (0 stk). Utendørs

A	Tilbudsgrunnlag	07.12.2017
Rev	Beskrivelse:	Dato:

ORIENTERINGSFIGUR:

- DOKUMENTASJONSTEGNING
- ARBEIDSTEGNING
- ANBUDSTEGNING
- ANMELDELSETEGNING
- FORPROSJEKT

A ARKITEKT	
B BYGGETEKNIKK	
E ELEKTRO	SWECO
V VVS-TEKNIKK	

Byggherre: Sykehuset Innlandet HF

Prosjekt: SI Kongsvinger
Bygg 01
Plan 05

Tegningstype: Nød- og ledesystem

G.nr./B.nr.	Kontr.	Sign.
xx/x, xx/x	kjeb	kjeb
	M§l 1:100	Dato 28.08.2017

Anlegg	Bygg	Nr./Etasje	Fag	Type	Rev.

Tegningsnr.: 2106 01 05 E PL443.01 A