



2019 15 72 - 01

Branncelle EI 30 [B30]

① Dør EI 230 Sa [B30]

② Dør E30 C Sa [E30S]

③ Dør EI 30 C Sa [B30S]

→ Utgang / rømning

Rømningsvei

Bygget er sprinklet i dag, nytt tilbygg
og under nytt tak må det
sprinkles

Brannrådgiverne AS
10.07.19 JH

Tegning
Brannplan
Vefsn gard. OMS
Harton Furøs gate 25 8657 Mosjøen

Prosjektnr.
20172103

Dato
03.10.2019

Gnr./Bnr./Festnr.
104/479/0

Mål (A3)

Fase
Tilbudstegniger

Sign.
MBS

Kontroll
HD / BV

Godkjent

Tegningsnr.
A21-001