



Symboler:

- Til rømningsvei
- ⇨ Rømningsretning

Skravurer:

- Rømningsvei

Konstruksjoner

- Eksisterende seksjoneringsvegg
- REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
- Eksisterende branncellevegg
- EI 60 A2-s1,d0 [A60]

Dører

- EI30 EI₂ 30-Sa [B30]
- EI30C EI₂ 30-CSa [B30S]
- EI60 EI₂ 60-Sa [B60]
- EI120C EI₂ 120-CSa A2-s1, d0 [A120S]

Lokaliseringsfigur



Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

Rev.	Revisjonstekst	Date	Tegnet	Kontroll					
Prosjektfase									
Totalentreprisegrunnlag									
RAMBOLL NORGE AS - TRONDHEIM Kobbegate 2 Postboks 9420 Sluppen, N-7493 Trondheim T +47 73 84 10 00, trondheim@ramboll.no									
Helse Nord-Trøndelag HF CT Skjelettlab - Levanger			Oppdragsnummer 1350028974						
Tegnet av VEBG		Date 2019-08-26							
Kontroll BHG		Date 2019-08-26							
Godkjent BHG		Date 2019-08-26							
Branntegning kjeller									
Utsendt dato 2019-08-26									
Målestokk 1:150/A3									
Kompleks	Bygg	Etg	Fag	System	Type	Løpnummer	Revisjon	Fase	Status
F 200 20 001									