



Brannteknikk
 Omsorgsbolig-aldershjem
 Brannbelastning 50-400MJ/m2
 Etasjetall 2

Risikoklasse 6
 Brannklasse 2

BTA plan 1 807 m²
 BTA plan 2 887 m²

Bærende hovedsystem REI30
 Sekundært bæresystem REI30

- Branncellebegrensende konstr. EI15
- Branncellebegrensende konstr. EI60
- Rømningsreting - Utgang
- Brannvesnets innsatsreting
- Brannsentral
- Nøkkelboks
- Møteplass
- Håndslukker
- Brannslange
- Lysende Skilt for rømning
- Detektor

A:Oppdatert	ØJ	24.10.2017
Tilbudene/Prosjektet		
Hadsel Eiendom KF Riarhaugen Aldershjem Melbu - Hadsel		
Gjeldningsnummer		
52/111		
Tegningens innhold		Date:
Brannteknisk Snitt		19.05.2017
Mål		1:100
Sign.		ØJ
Kontroll		BS
 SIBSAS BÅRD SØRENSEN AS Postboks 28, 8455 Stokmarknes, Tlf 76 16 07 90 Fax: 76 16 07 91, e-post: post@sibas.no		
Prosjektnummer	Tegningnummer	Rev.
11050	012	A