

## 5 Resultater

### b) Samleskjema farlig avfall fra laboratorieprøver og registrert uten prøver,

Tabell 5b – samleskjema registrert farlig avfall og lavforurenset avfall.

Klassifisering av forurenset materiale er i relasjon til grenseverdier oppgitt i tabell 2. Verdiene i tabellen er oppgitt i mg/kg.

Skjemaet skal benyttes for oversikt av prøveresultater for materialprøver.

Nr	Sted	Materiale	Fibre Asbest	Kjemikalier				Tungmetaller									Andre forbindelser			
				HKFK /- KFK BFH	ΣPCB <sub>7</sub>	PCP	Klor- parafiner	As	Pb	Cd	Cu	CrIII	Cr VI	Hg	Ni	Zn	Ftalater DEHP DBP BBP	ΣPAH <sub>16</sub>	Olje THC C10-C40	CCA
P1a	Gulvfliser kjeller	PVC	ND																	
P1b	Gulvflise kjeller	PVC																		560 48 28
P2	Gulvlister	PVC																		120000 390 <5
P3	Innside grunnmur	Gassbetong						1,5	39	0,038	5,0	17		0,009	8,2	14				
P4	Gulvbelegg kjeller	PVC																		110000 80 24
P5a	Grunnmur	Betong						0,52	1,5	0,014	1,9	7,3		0,002	1,8	8,4				
P5b	Grunnmur	Betong												9,4						
P6a	Innside grunnmur	Maling						1,7	300	0,059	4,4	65		0,017	6,6	28				
P6b	Innside grunnmur	Maling			ND															
P7a	Gulvbelegg plan 1 nedre lag	PVC	ND																	
P7b	Gulvbelegg plan 1 øvre lag	PVC																		54 23 <5

