

**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: Hovedtavle, forskynes fra trafo

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
18.1	Lys korridor B-028, B-031		10 B	2x1,5
18.2	Lys korridor B-019		10 B	2x1,5
18.3	Lys, stikk hovedtavle B-034, vent. Rom B-039, krypkjeller B-048, lager B-033, rengjøringsentral B-027		10 B	2x1,5
18.4	Markeringslys kjeller		10 B	2x1,5
18.5	Styrestrøm		6 C	
18.6	Stikk i rengjøringsentral B-027		16 C	4x2,5
18.7	Stikk rengjøringsentral B-027		16 B	2x2,5
18.8	Stikk korridor B-019, B-028, B-031, B-047		16 B	2x2,5
18.9	Lys, stikk heissjakt		16 B	2x2,5
18.10	Lys, stikk heismaskin rom B-037		16 B	2x2,5
18.11	Utendørs belysning stolper		25 C	4x2,5
18.12	Utendørs belysning stolper		25 C	4x2,5
18.13	Reserve (OBS! Koblet til styring av belysning utendørs stolper)		25 C	
18.14	Reserve		16 B	
18.15	Ukjent (arkivreoler)		16 B	2x2,5
18.16	Fotocelle urinal HWC B-035a		10 B	2x1,5
18.17	Belysning ute på vegg		16 B	2x1,5
18.18	Ukjent		10 B	2x1,5
18.19	Reserve		10 B	
18.20	Stikk rengjøringsentral B-027		16 C	2x2,5
18.21	UPS brannspjeld, vent. Rom B-023		10 B	2x1,5
18.22	Stikk vent. Rom B-039		16 C	2x2,5
18.23	Lys grupperom B-043, B-044, B-045, B-046		10 B	2x1,5
18.24	Lys grupperom B-040, B-041, B-042, hvilerom B-026		10 B	2x1,5
18.25	Stikk grupperom B-044, B-045, B-046		16 B	2x2,5
18.26	Stikk grupperom B-040, B-041, B-042, B-043, hvilerom B-026		16 B	2x2,5
19.1	Jord feil bryter til kurs 19.2 - 19.7		40 A / 30 mA	
19.2	Styrestrøm		10 B	
19.3	Varmekabel gang B-150. Gangen er fjernet og kablet bokset, ukjent sted		10 B	2x1,5
19.4	Reserve		16 B	
19.5	Varmekabel tracing vv rør K31 391 W		16 B	2x2,5
19.6	Varmekabel tracing vv rør K24 460 W		16 B	2x2,5
19.7	Varmekabel tracing vv rør K40 505 W		16 B	2x2,5
19.9	Reserve		25 C	
19.10	Reserve		10 B	
19.11	Reserve		25 C	
19.12	Reserve		10 B	
19.13	Reserve		20 B	
19.14	Reserve		20 B	
19.15	Reserve		20 B	
19.16	Stikk vent. Rom B-039		16 B	2x1,5
19.17	Reserve		16 B	
19.18	Reserve		16 B	
19.19	Reserve		16 B	

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 11. februar 2019









**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: K1-1, forskynes fra Hovedtavle, kurs 07

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
1	Sikring to Overspenningsvern			
2	Grupesikring kurs 4-25.1		3x100 A	
3	Grupesikring kurs 25.2-58		3x100 A	
4	Styrestrøm		6c	
5	Lys korridor B-128, gang B-124		16B	2x2,5
6	Lys, stikk kontor B-138, B-139, B-140		16B	2x2,5
7	Lys, stikk kontor B-141, B-142, Lys kontor B-143ab		16B	2x2,5
8	Lys, stikk kontor B-145, Lys kontor B-144ab, B-146ab		16B	2x2,5
9	Ukjent (Lys auditorium B-133, downlights 2/18)		10B	2x1,5
10	Reserve		10B	
11	Lys møterom B-134, kontor B-135abcde, arkiv B-136de, postrom B-136c		16B	2x2,5
12	Lys, nødlis servicetorg B-136a		16B	3x2,5
13	Stikk auditorium B-133		16B	2x2,5
14	Nødlis, dørautomatikk glassgata nord, automatisk skyvedør servicetorg, dørautomatikk utgenger vest, lys HWC,DWC og HCWC kjeller		10B	2x1,5 2x2,5
15	Lys i området foran heis		16B	2x1,5
16	Lys på gitterverk i glassgata		16B	2x2,5
17	Downlight o/dører glassgata		10B	2x1,5
18	Stolpelys i glassgata		16B	2x2,5
19	Lys i nisje ved inngang til B-113 og bibliotek		10B	2x1,5
20	Lys under baldakin i glassgata		10B	2x1,5
21	Stolpelys i glassgata		16B	2x2,5
22	Reserve		10B	
23	Lys trapp 2		10B	2x1,5
24	Lys trapp 3		10B	2x1,5
25.1	Lys, stikk tavlerom		10B	2x2,5
25.2	Lys, stikk minikjøkken B-136b		16B	2x2,5
26	Reserve		16B	
27	Stikk kontor B-138, B-139, B-140		16B	2x2,5
28	Stikk kontor B-141, B-142, B-143		16B	2x2,5
29	Stikk kontor B-144ab, B-145, B-146ab		16B	2x2,5
30	Lys i vindfang B-150, lys ute under baldakin		16B	2x2,5
31	Stikk korridor B-128, gang B-124, nattlys korridor B-128, Stikk auditorium B-133		16B	2x2,5
32	Lys, nødlis auditorium B-133, stikk til dørautomatikk B-133		16B	2x1,5
33	Stikk kontor B-135ab		16B	2x2,5
34	Stikk kontor B-135cd		16B	2x2,5
35	Stikk servicetorg B-136a, kontor B-135e		16B	2x2,5
36	Stikk servicetorg B-136a		16B	2x2,5
37	Stikk servicetorg B-136a		16B	2x2,5
38	Stikk servicetorg B-136a, postrom B-136c		16B	2x2,5
39	Stikk postrom B-136c		16B	2x2,5
40	Stikk arkiv B-136d		16B	2x2,5
41	Sikk over og under benk, minikjøkken servicetorg B-136a		16B	2x2,5
42	Stikk ved heis i glassgata		16B	2x2,5
43	Stikk glassgata, vindfang B-150, dørautomatikk Origo og ut til atrium		16B	2x2,5

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 19. august 2019



**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: K1-2, forskynes fra Hovedtavle, kurs 9

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
1	Hovedbryter			4x150 Al
2	Grupesikring kurs 7-55		100 A	
3	Tilførsel fordeling K1-21, B-172		63 A	3x16
4	Tilførsel fordeling K1-22, B-175		80 A	3x25
5	Tilførsel fordeling K1-23, B-176		80 A	3x25
7	Lys, stikk tavlerom B-169		16 B	2x1,5
8	Ukjent (Lys, downlights)		10 B	2x1,5
9	Lys trapp 3, B-170		10 B	2x1,5
10	Markeringslys korridor B-168		10 B	2x1,5
11	Lys, stikk trafo B-178, kontor B-179, B-180		16 B	2x2,5
12	Lys, stikk kontor B-181, B-182, B-183		16 B	2x2,5
13	Lys, stikk kontor B-184, B-185, B-186, B-187		16 B	2x2,5
14	Lys, stikk fotorom B-160, WC B-161, B-162, garderobe B-163, HCWC B-164, WC B-165, B-166, patcherom B-167		10 B	2x1,5
15	Lys korridor B-131		10 B	2x1,5
16	Styrestrøm		6 C	
17	Lys korridor B-168, ledelys korridor B-168, B-128		10 B	2x2,5
18	Lys, stikk møterom B-171, veierom B-173, lab B-174		10 B	2x1,5
19	Stikk kontor B-179, B-180		16 B	2x2,5
20	Stikk kontor B-181, B-182, B-183		16 B	2x2,5
21	Stikk kontor B-184, B-185, B-186, B-187		16 B	2x2,5
22	Stikk korridor B-168		16 B	2x2,5
23	Stikk møteom B-171		16 B	2x2,5
24	Stikk veierom B-173, lab B-174		16 B	2x2,5
25	Reserve		16 B	2x2,5
26	Stikk patcherom B-167 (alarmsender)		16 B	2x2,5
27	Lys, stikk trafor rom B-178		16 B	2x2,5
28	Ukjent		16 B	2x2,5
29	Stikk lab B-176		16 B	2x2,5
30	Stikk lab B-176		16 B	2x2,5
31	Stikk patcherom B-167 (adgangskontroll)		16 B	2x2,5
32	Reserve		16 B	
33	Reserve		10 B	
34	Reserve		10 B	
35	Reserve		10 B	
36	24 V		6 C	2x4
36.1	24 V		10 B	
36.2	24 V		16 B	
37	Finner ikke (Oppvaskmaskin)		13 C	4x2,5
38	Lys gang B-121c		16 B	2x2x2,5
39	Lys kontor B-119, B-120		16 B	2x2,5
40	Stikk kontor B-120		10 C	2x2,5
41	Reserve		16 B	
42	Reserve		16 C	
43	Stikk vestibyle glassgata B-121a, møterom B-203		16 B	2x2,5

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 26 oktober 2019







**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: K1-4, forskynes fra Hovedtavle, kurs 11

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
2	Gruppe sikring for kurs 4-18, 46-48		100 A	
3	Gruppe sikring for kurs 19-42, 49-53		100 A	
4	Styrestrøm		6 C	
5	Ukjent		10 B	2x1,5
6	Lys, stikk gang B-108, sluse B-111, kjøkken B-110, lys garderobe B-109, wc B-111		10 B	2x1,5
7	Lys, stikk tavlerom B-114		10 B	2x1,5
8	Lys bibliotek B-104 rad 1-2		10 B	2x1,5
9	Lys bibliotek B-104 rad 3 og bøttelamper o/skranke		10 B	2x1,5
10	Lys bibliotek B-104 rad 4-5		10 B	2x1,5
11	Lys bibliotek B-104 v/yttervegg (bøttelamper)		10 B	2x1,5
12	Strømskinne på yttervegg bibliotek B-104 (ikke i bruk), stikk v/vinduer		16 B	2x1,5
13	Strømskinne på innervegg bibliotek B-104 (ikke i bruk)		16 B	2x1,5
14	Vegglamper i bibliotek B-104 (uplights)		16 B	2x2,5
15	Markeringslys bibliotek B-104 og auditorium B-113, stikk til dørautomatikk auditorium B-113		10 B	2x1,5
16	Lys, stikk Kjøkken B-103a, lys kontor B-103b		10 B	2x1,5
17	Bokset o/himling i lesesal B-1010		10 B	2x1,5
18	Bokset o/himling i lesesal B-1010		10 B	2x1,5
19	Reserve		10 B	
20	24 V		6 C	2x4
21	Bokset o/himling i lesesal B-1010 (usikker hvor)		10 B	2x1,5
22	Lys, stikk kontor B-105a, stikk B-105b		16 B	2x2,5
23	Stikk kontor B-106ab og B-107		16 B	2x2,5
24	Bokset o/himling i lesesal B-1010		16 B	2x2,5
25	Stikk tavlerom B-114		16 B	2x2,5
26	Reserve		16 B	
27	Reserve		16 B	
28	Reserve		16 B	
29	Reserve		16 B	
30	Stikk kontor B-103b		16 B	2x2,5
31	Stikk AV rom B-115a		16 B	2x1,5
32	Tilførsel styreskap 1 i AV rom B-115a		16 B	2x1,5
33	Tilførsel styreskap 2 i AV rom B-115a		16 B	2x1,5
34	Reserve		16 B	
35	Stikk auditorium B-113		16 B	2x2,5
36	Bokset o/himling i lesesal B-1010 (usikker hvor)		16 B	2x2,5
37	Gruppe sikring for kurs 43-45		32 B	3x16
38	Lys, stikk kontor B-105b, B-106a, B-107, Lys kontor B-106b, stikk i bibliotek B-104		16	2x1,5
39	Lys auditorium B-113		10 B	2x1,5
40	Lys auditorium B-113		10 B	2x1,5
41	Lys på vegg auditorium B-113		10 B	2x1,5
42	Ukjent (lys i tak B-113)		10 B	2x1,5
43	Lys, stikk AV rom B-115a, stikk kontor B-103b, stikk kjøkken B-103a		16 B	2x2,5
44	Stikk garderobe B-109		16 B	2x2,5
45	Reserve		16 B	

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 31. august 2019















**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: K2-1, forskynes fra Hovedtavle, kurs 8

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
2	Gruppesikring kurs 4-20		100 A	
3	Gruppesikring kurs 21-43		100 A	
4	Styrestrøm		6 C	
5	Lys korridor B-224, B-228		16 B	2x1,5
6	Lys korridor B-228 midtparti		16 B	2x1,5
7	Lys, stikk arkiv B-245, lager B-246		10 B	2x1,5
8	Lys, stikk kontor B-248, B-249, B-250		16 B	2x2,5
9	Lys, stikk kontor B-251, B-252, B-253, B-254		16 B	2x2,5
10	Lys. stikk kontor B-255, B-256, B-257ab		16 B	2x2,5
11	Lys møterom B-234, kontor B-235		16 B	2x2,5
12	Lys kontor B-237ab, lys og stikk kontor B-238, B-239		16 B	2x2,5
13	Lys, stikk kontor 240ab, 241, 242		16 B	2x2,5
14	Ukjent		10 B	2x1,5
15	Lys, stikk tavlerom B-227, lys lager B-258		16 B	2x2x1,5
16	Lys hovedtrapp B-221		16 B	2x2x2,5
17	Stømskinne o/hovedtrapp B-221 (ikke i bruk)		10 B	2x2,5
18	Markeringslys, dørholdemagneter		10 B	2x1,5
19	Lys, downlights o/balkong (finner ikke bryter)		16 B	2x2,5
20	Stikk på vegg o/gitterverk		16 B	2x2,5
21	Stikk korridor B-228, nattlys (ledelys), lys WC B-244, Lys og stikk kontor B-233		16 B	2x2,5
22	Stikk i tak korridor B-228 midtparti		16 B	2x2,5
23	Stikk minikjøkken, korridor B-228		16 B	2x2,5
24	Lys lager B-258		16 B	2x2,5
25	Ukjent (Stikk v/T-kjøkken)		16 B	2x2,5
26	Stikk kontor B-248, B-249, B-250ab		16 B	2x2,5
27	Stikk kontor B-251, B-252, B-253, B-254		16 B	2x2,5
28	Stikk kontor B-255, B-256, B-257ab		16 B	2x2,5
29	Stikk kontor B-234, B-235		16 B	2x2,5
30	Lys, stikk møterom B-236		16 B	2x1,5
31	Stikk kontor B-237ab, B-238, B-239		16 B	2x2,5
32	Stikk kontor B-240ab, B-241, B-242		16 B	2x2,5
33	Stikk utvendig vegg mot glassgate		16 B	2x2x2,5
35	Strømskinne på gitterverk		16 B	2x2x1,5
36	Strømskinne på gitterverk		16 B	2x2x1,5
37	Ukjent (Minikjøkken B-243)		16 B	2x2,5
38	Lys korridor B-228		16 B	2x2,5
39	Ukjent (Lys i forbindelse gang B-251)		16 B	2x2,5
40	Ukjent (Stikk o/benk T-kjøkken)		16 B	2x2,5
41	Komfyr stikk u/benk minikjøkken		25 B	2x2,5
42	3 fas stikk B-252		16 C	5x2,5
43	Utelys fasade		15 C	
52	24 V		16 B	2x4

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 2. november 2019

**STATSBYGG**

Oppdatert av John Arne Nakim, Statsbygg, 92023617

Anlegg: Bygg B

Fordeling: K2-2, forskynes fra Hovedtavle, kurs 10

Kurs	Forbruker	Innstilling	Vern/kar.	Kabel
1	Hovedbryter		160 A	4x95 Al
2	Gruppesikring 4-13, 55-49, 51		100 A	
3	Gruppesikring 14-43		100 A	
4	Styestrøm		6 C	
5.1	Lys korridor B-268abc, sluse B-190, lys og stikk lager B-292		16 B	2x2,5
5.2	Lys Bk B-260, HCWC B-261, HCWC B-264, WCH B-265, WCD B-266, garderobe B-263, lys, stikk lager B-267		16 B	2x2,5
6	Lys felleskontor B-271ac		10 B	2x1,5
7	Lys korridor B-268b rekvisitita B-269b		10 B	2x1,5
8	Lys kontor B-272a-d, B-273, B-274a-d, stikk korridor B-268b		10 B	2x1,5
9	Lys, stikk tavlerom B-269c		16 B	2x2,5
10	Lys, stikk kontor, B-275, B-276, B-277, B-278, B-279		16 B	2x2,5
11	Lys, stikk kontor B-281, B-282, B-283, lys kontor B-280ab		16 B	2x2,5
12	Reservekurs bokset o/himling ekspedisjon B-271a		10 B	2x1,5
13	Stikk felleskontor B-271ac, lys kontor B-271b, stikk møterom 269a		16 B	2x2,5
14	Stikk korridor B-268abc, dørholdemagneter		16 B	2x2,5
15	Stikk ekspedisjon B-271a, kontor B-271b		16 B	2x2,5
16	Stikk ekspedisjon B-271a		16 B	2x2,5
17	Stikk kontor B-271b		16 B	2x2,5
18	Stikk kontor B-272bd		16 B	2x2,5
19	Stikk kontor B-272ac		16 B	2x2,5
20	Reserve		16 B	2x2,5
21	Stikk kontor B-273		16 B	2x2,5
22	Stikk kontor B-273		16 B	2x2,5
23	Stikk kontor B-274ac		16 B	2x2,5
24	Stikk kontor B-274bd		16 B	2x2,5
25	Lys, stikk minikjøkken		16 B	2x2,5
26	Stikk kontor B-275, B-276, B-277		16 B	2x2,5
27	Stikk kontor B-278, B-279, B-280a		16 B	2x2,5
28	Stikk kontor B-279		16 B	2x2,5
29	Stikk kontor B-280b, B-281, B-282, B-283		16 B	2x2,5
30	Stikk lager B-267		16 B	2x2,5
31	Stikk kjøleskap u/benk		16 B	2x2,5
32	Stikk oppvaskmaskin u/benk		16 B	2x2,5
33	Lys møterom B-269a		16 B	2x2,5
34	Stikk korridor B-268b		16 B	2x2,5
35	Reserve		16 B	
36	Reserve		10 B	
37	Reserve		10 B	
38	Reserve		10 B	
39	Reserve		10 B	
40	Stikk møterom B-203, stikk til projektor i tak		16 B	2x2,5
41	Stikk møterom B-203		16 C	2x2,5
42	Stikk møterom B-203, korridor B-202		16 B	2x2,5
43	Stikk korridor B-268b		16 C	2x2,5

**VIKTIG!!! Ved endringer på denne kursbeskrivelsen kontaktes Statsbygg for oppdatering. Se kontaktperson ovenfor.**

Oppdatert 16. november 2019

