



100 mm ställrör
innstöpt i dekke

ASFALTPAPP - 1"x2" C-C 90 CM HORIZONTALT
2"x2" C-C 60 CM VERTIKALT
7.5 CM MINERALULL - DIFFUTETT PAPP
16 MM SPONPLATE

Luftvernluke
type L-35

Månsjettförbindelser
för lätt demontering

SKOGANG

BARFOTGANG

4 stk. Airmaster CR 15
200 m³/h - 3.1 m³/sek.

Overtrömaler

800 m³/h

DUSJ-016
6 stk. RPB 150

DUSJ-017
5 stk. RPB 150

BADSTU-015
1 stk. RPB 150

4 stk. Airmaster CR 15
200 m³/h - 3.1 m³/sek.

BARFOTGANG

SKOGANG

1 stk. Nor EM 9/3
m/ABC filter

ASFALTPAPP - 1"x2" C-C 90 CM HORIZONTALT
2"x2" C-C 60 CM VERTIKALT - 7.5 CM
MINERALULL - DIFFUTETT PAPP
16 MM SPONPLATE.

Drickefontens type
Porsgrund nr. 631

1/2" K.V.

Katastrofedusj type
Fischer & Kastner

Avlöp av 1" kopparrör
förbindes med vann-
lös på utslagsvask.

76-68 M.J.	30 NOV. 1967	Måst.: 1:50	Legn. nr.: 730 221
Innlagt drickefontens ram 020	AREUSTEONGAV: V.V.S.	Legn.: 87% - 67. M.F.	Kontr.: Henr.
ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDETI	Reinsvöll stole		
	V.V.S. - anlegg Kjeller		
Rolf A. Alerud SIVILINGENIÖR - M.N.L.F. - M.R.L.F. RÅDG. INGENIÖR VARM. - VENTILASJON OG SANITÆRANLEGG: GJØVIK			