Z M 1:1

D-D M 1:1

Rd-ø3,5-30lg durch das Endglied der Kette führen und mit 2x ⏢ 2-10 an der Lasche anschweissen!

Rd-ø3,5-30lg føres gjennem kjedens sidste led og sveises fast til lasken med 2x ⏢ 2-10

Rd-ø3,5-30lg durch das Endglied der Kette führen und an diesem mit Schweisspunkten befestigen

Rd-ø3,5-30lg føres gjennem kjedens sidste led og punktsveises til leddet

E-E M 1:1

B-B M 1:1

A-A M 1:1

C-C M 1:1

FYLLES MED KOBBERPASTA
mit Kupferpaste ausfüllen 72

FOR Ø UTBYGG TIL SILEN
für den Ausbau des Siebes

NIVÅ-OVERLØP
Niveau-Überlauf

HØYT NIVÅ
Niveau hoch

LAVT NIVÅ
Niveau tief

I PE-240 aussparen für Rohrleitung
SKJÆRES UT FOR RØRLEDNING

70 Thermometer am Vorlauf
TERMOMETER VED INNLØP

70 Thermometer am Rücklauf
TERMOMETER VED TILBAKELØP

Volumen	dm³	VOLUM dm³
Niveau-Ueberlauf	480	NIVÅ-OVERLØP
Niveau-hoch	350	NIVÅ-HØYT
Niveau-tief	300	NIVÅ-LAVT

- Systemdruck max 6 bar!
  Trykk i systemet: maks. 6 bar!
- Alle Verschraubungen sind durch geeignete Dichtmittel abzudichten!
  samtlige skruforbindelser tettes med et egnet tetningsstoff!
- Das Ventil Pos 17 ab Werk wiefolgt einstellen:
  Ventilen på pos 17 innstilles fra verket som følger:
  Das Ventil muss 100% geöffnet sein, wenn der Fühler eine Temperatur von 55°C misst.
  Ventil må stå åpen 100% når føleren viser temperatur på 55°C.

UTJEVNINGS-BEHOLDER
SAMLET FREMSTILLING
W + E

Änderungen:	Ersetzt durch: / Ersatz für:			
W+E Müllaufgabe, Ausgleichsbehälter	Maßstab	Gezeichnet	82-12-20	Za
Ausgleichsbehälter	1:5	Geprüft	83-1-13	Za
Zusammenstellung	1:1	Geprüft	5.4.83	
		Gesehen	10.4.83	
WIDMER+ERNST	004 721			03.1

Mikroverfilmt

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf weder der Konkurrenz noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden. (R.G.v. 7.12.1972).

The copyright of this drawing and all enclosures entrusted to the consignee personally remains for ever with ourselves. Our written permission excepted, this may never be copied or otherwise reproduced, nor may this be rendered or communicated to third persons.