



PLAN 2
TOTALT 1405 m2 bta

Varmestrek og radiatorer i trapp skiftes pga. lekkasjer

Radiatorer beholdes uendret, med unntak av lekkasjer i inngang

Helseinnovasjonsenteret "Blokka" er ikke med i dette anbud, kun tilknytning av varme fra energisentral og tilknytning til automatikk anlegg.

Beholde rør og radiatorer, men supplere med flere pga lavtemperaturanlegg

Beholde rør og radiatorer, men supplere med flere pga lavtemperaturanlegg

2	For anskaffelse	SAL	AH	2020-01-17
1	For godkjenning hos oppdragsgiver	SAL	HF	2020-01-23
Rev	Ending	Utbert	Koert	Dato

Prosjekt: **Ny varmesentral**
Overs Enggata 8

Kristiansund Kommune
Eierdom Drift

- ARK:
- FB:
- FY:
- FE:
- FSD:

Norconsult
Norconsult AS
Postboks 115
N-2007 Sandnessjøen