


- All elektrisk installasjon i det gule området skal rives. All kabling fjernes helt inn til fordeling.
- Brannvarslingsanlegg frakobles, og kobles fra eksisterende sløyfe, med plan om å koble til nye meldere i samme sløyfe etter installasjon av nye meldere



100 - Riveplan		071.101035.00K.E.100.20.001		REVISJON						
MERKNADER:										
SYMBOLLISTE										
100 - Riveplan										
	Elektriske komponenter rives									
	Beholdes delvis som i dag									
	Beholdes									
INDEX	DATO	REVISJON		Tegnet av	Kontroll					
SB Tegningsnummer: Kompleksnummer Byggenummer Etasje Fag Systemkode Type tegn Lepen Prosj fase Rev. Status Prosjekt nr. for prosjekterende/lev.										
071		101035	00K E	100	20	001				20179
Prosjekteringsgruppen:										
<input type="radio"/> ARK: <input type="radio"/> LARK: <input type="radio"/> RIB: <input type="radio"/> RIG: <input type="radio"/> RV: <input checked="" type="radio"/> RIE: <input type="radio"/> RIBR: <input type="radio"/> RIAKL: <input type="radio"/> PGK:										
Lokaliserings Figur:										
Fase: ANNBUDSTEGNING										
		STATSBYGG		PROSJEKTNR. SB 1170401						
Tittel: Trondheim Tinghus										
Godkjent: ST										
Kontroll prosjekt: Sign: EMG Kontroll: ST										
Fånavn:										
Date: 03/27/20										
Målestokk: 1 : 50 /A2										
Kontroll utført: Sign: EMG Kontroll: ST										
SB Tegningsnummer: Kompleksnummer Byggenummer Etasje Fag Systemkode Type tegn Lepen Prosj fase Rev. Status Prosjekt nr. for prosjekterende/lev.										
071		101035	00K E	100	20	001				20179