



Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltnålt verdi

- █ R'_w = 37 dB
- █ R'_w = 44 dB
- █ R'_w = 48 dB
- █ R'_w = 52 dB

Lydkrav til dører, låbmålt verdi R_w

- 33dB
- 38dB
- 43dB

Lydkrav gitt i lydplanene nå sees i sammenheng med akustikkrapport.

Rev.	Dato	Revisteringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sldem.k.	Oppdr.a
Statsbygg			Tegnet av	ERBO	Saksbehandler	ERBO
Trondheim Tinghus - Ombygging			Sldemannkontr.	SVF0	Oppdragsansvarlig	SVF0
Lydplaner kjeller			Fag	Akustikk	Målestokk	1:100 A3
			Dato	14.02.2020		
			Oppdragsnr.	A134742	Status	
			Tegning nr.		Rev.	



AK-U1