



Tegnforklaring

	Eks. vannledning
	Eks. spillvannsledning
	Eks. overvannsledning
	Avløp sandfang
	Eks. spillvann utgår
	Eks. overvann utgår
	Eks. vannledning utgår
	Prosj. overvannledning
	Prosj. spillvannsledning
	Prosj. vannledning
	Prosj. drensledning
	Eks. kum
	Kum
	Sluk
	Eks sluk

ANMERKNINGER:
 - Usikker plassering av eksist. ledninger i høyde og plan. Ledninger må innmåles og kontrolleres mot prosjerterte data før nye ledninger legges.
 - Minimum overdekning V-ledning er 1,3 m.
 - Høyder må tilpasses LARK-plan.

KUN TEIGNINGER MERKET MED ARBEIDSTEGNING ER GYLDIGE FOR BYGGING

E02	2020-05-05	For godkjenning hos myndighet/arbeidstegning	HeiEie	BjH	HeiEie
D01	2020-04-21	For godkjenning hos oppdragsgirer	HeiEie	BjH	HeiEie
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Strand kommune
 Nye Fjelltun skole
 VA-anlegg
 Ledningsplan

Målestokk: Tegningsformat
 1:500

	Oppdragsnummer 5197011	Tegningsnummer H001	Revisjon E02
--	----------------------------------	-------------------------------	------------------------