Tilkoblinger stikkledninger fra Haugen

Regulatorkum for overvann (viderført maks. 50 l/s)

Tilkoblinger eks. vannledning

Sandfangsluker plasseres etter fallplan og overvann ledes til fordrøyningsmagasin

OV DN1600 BTG (fordrøyning 220 m3)
VL DN160 PE

OV DN 400 PVC (evt BTG)
VL DN160 PE

OV DN 400 PVC (evt BTG)
SP DN160 PVC
VL DN160 PE

SP110 PVC
VL63 PE

SP110 fra Børsingveien 2 tas inn på hovedledning VL 110 frakobles

OV DN250 PVC

VL160 PE
SP DN160 PVC

Tilkoblinge eks. OV-ledning

Tilkoblinger eks. vannledning og AF ledning

TEGNFORKLARING

LEDNINGER:	Eksisterende	Planlagt	Rives/saneres
Vann			
Felles			
Spillvann			
Overvann			

SYMBOLER:

Kum			
Kum m/brannventil			
Sluk m/u sf			

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
-	-	-	-	-	-

Fase: Skisse

RAMBØLL

Rambøll Norge AS
Avdeling Alta - Løkkeveien 110 - 9510 Alta
Tlf. 78 44 92 22

Nordland fylkeskommune

Nepåkeren bussdepot - Totalentreprise
SKISSE VAO-løsninger

Dato: 20.04.2020
Tegn: FLU
KPR: JTG
Oppdragsnummer: 1350038002
Dokumentansvarlig: FLU
Filnavn: VA_totentr.dwg
Målestokk: A1 : 1:500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-		K	730	10	101	-	-	-