



**SYMBOLER:**  
 Til rømningsvei  
 Utgang til det fri

**SKRAVUR:**  
 Utenfor prosjekt  
 Tilbygg

**DØRER:**  
**E160C** EI 60-CSa [B30S]  
 Alle dører, luker etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

**KONSTRUKSJONER:**  
 EI 30 [B30]  
 EI 60 A2-s1,d0 [A60]

**ANNET:**  
 Tegningen er å anse som en brannskisse. Den er basert på foreløpig planlegging.

- BRANNTTEKNISK EKSTRAKT:**
- Risikoklasse 2
  - Brannklasse 1 (areal som bygges on, tilbygg og Bygg M)
  - Brannklasse 3 (tilgrensende Bygg H)
  - Ledesystem
  - Brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling til 110-sentral.
  - Håndstøkkere

Rev	Dato	Revisjon	HLG	OMP	HLG
E01	2020-02-19	Grunnlag for anbud	HLG	OMP	HLG

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsgiveren og utleveres som "teknisk" medforbehold. Innholdet i dokumentet er utarbeidet på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig for den oppdragsgiveren. Norconsult AS påtar seg ikke ansvar for feil eller mangler i dokumentet. Dette dokumentet er utarbeidet på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig for den oppdragsgiveren. Norconsult AS påtar seg ikke ansvar for feil eller mangler i dokumentet.

**STATSBYGG NORD**

Breiviklia, 9019 Tromsø  
 Bygg H, Plan 0  
 Ny vegg og dørfelt mot trapperom

**BRANNKASSISSE**

**Norconsult** Oppdragsnummer 5186185 Tegningsnummer F-20-00-02 Rev. E01