



Teknisk rom

X1 (KNX)
CON-001 CON-002 CON-003
1 stk X1 pr KNX linje. Estimert 3 linjer.
Må kvalitetssikres med elektro

Posisjonering
SER-001

Brannintegrasjon
CON-004 CON-005

Symbolforklaring

	Alarmtavle (UPS 230V + 1 ethernet)
	RoomMate (230V + 1 ethernet)
	Rompanel/Infopanel (1 ethernet POE)
	Posisjoneringsvarde (230V)
	Dørvarde (UPS 230V)
	Blåtann gateway (UPS 230V + 1 ethernet)
	Posisjoneringsserver (UPS 230V x2 + 2 ethernet)
	X1 Gateway (UPS 230V + 1 ethernet)
	RF Repeater (UPS 230V)
	RF Router (UPS 230V)
	SC-1 Gateway (UPS 230V + 1 ethernet)
	KNX
	Magnetkontakt
	PIR
	Generelt/Sensorer
	Knapp/Brukerinterface
	Akuator/Binary

Notater:

Kunde: Molde kommune
Prosjekt: Råkhaugen
Revisjon: 1

Sidenavn: Plan 1
Designer: Hans Christian Gustad
Opprettet: 04.10.2019 Side: 1 av 1
Endret: 10/4/2019 Printet: 10/4/2019

Filnavn: Råkhaugen-1.vsd