


Lita datanisje, minimumsmål



2-fløyet dør. Det må være mulig å åpne rackdøren fullt ut i 90 grader etter at døren inn til nisjen er åpnet.

Denne skissen gjelder kun der ROR-IKT er eneste nettverksleverandør, og viser absolutte minimumsmål i bygg som skal renoveres, og der det er umulig å etablere en større nisje. Kjøleanlegg og service av dette vil bli vanskelig i en slik nisje. Vil også medføre risiko før skade på nettverksutstyr. Alle nye bygg skal derfor utstyres med større nisjer.

Datanisje minimumsmål. Skissen gjelder kun der ROR-IKT er eneste nettverksleverandør.

