



Tegnforklaring

	Branncellebegrensede EI 30 [B 30]
	Brannmotstand dør EI: 30 Sa [B 30]
	Brannmotstand dør EI: 30 CSa [B 30 S]
	Heisdør E 90 evt. EI 60 [F 90 evt A 60]]
	vindu EI 30 [B 30]
	Rømningsvei
	Rømningsretning / -utgang
	Brannalarmanlegg kat 2
	Røykluke
	Utløser røykluke

Branntegningen er vedlegg til 20201766-1 Brannkonsept. Hvor det er uoverensstemmelser mellom tegning og rapport vil krav i rapporten være gjeldende.

REV	DATO	TEKST	SIGN.
SUNNDAL HELSESENTER			
BRANNTEGNING		MALESTOKK A3/1=200	UTGITT 16.06.2020
TAKPLAN		Tegnet av: H.L.	Kontrollert av: J.J.M.
Brannrådgiverne AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim Tlf. 452 38 955		Tegningsnummer: 20201766-BR.03	
PLOTDET:		PLOTDATO:	ARKIV: ARKIV