



Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltmålt verdi

- █ R'w = 37 dB
- █ R'w = 52 dB

Lydkrav til dører, labmålt verdi R_w

38dB

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Vågan Eiendom KF			Tegnet av MPCG		Saksbehandler MPCG	
Strauman Oppvekstsenter			Sidemannskont. LEHU		Oppdragsansvarlig MPCG	
Lydplan - Plan 1			Fag Akustikk		Målestokk 1:150 (A3)	
Det vises krav til kun ombygde arealer.			Dato 12.06.2020			
Oppdragsnr. A206810			Status			
Tegning nr.			AK1		Rev. -	

