



Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltmålt verdi

- R'w = 37 dB
- R'w = 48 dB

Lydkrav til dører, labmålt verdi R_w

38dB

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Vågan Eiendom KF			Tegnet av	MPCG	Saksbehandler	MPCG
Strauman Oppvekstsenter			Sidemanskont.	LEHU	Oppdragsansvarlig	MPCG
Lydplan - Plan 1			Fag	Akustikk	Målestokk	1:150
Def vises krav til kun ombygde arealer.			Dato	28.06.2020		(A3)
			Oppdragsnr.	A206810	Status	-
			Tegning nr.		Rev.	-
AK1						