



Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltmålt verdi

- R'w = 37 dB
- R'w = 44 dB
- R'w = 48 dB
- Teknisk rom - avklares når lyddata for utstyr foreligger.

Lydkrav til dører, labmålt verdi R<sub>w</sub>



Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
		Vågan Eiendom KF		Tegnet av	Saksbehandler	
		Strauman Oppvekstsenter		MPCG	MPCG	
		Lydplan - Plan 2		Sidemanskontr.	Oppdragsansvarlig	
		Def vises krav til kun ombygde arealer.		LEHU	MPCG	
		Fag		Målestokk		1:150 (A3)
		Akustikk				
		Dato		Status		
		28.06.2020		-		
		Oppdragsnr.		-		
		A206810		-		
		Tegning nr.		-		
		-		-		
		-		-		



AK2