"N:\5193\45193427\BIM\VA_TIIA\dll\H100.dwg - RuSan - Plottet: 2020-06-22, 09:37:03 - LAYOUT = Z-20-78-03 - XREF = Kabelkart, PA23 - trase og profil, PA19 - trase og profil, PA30 - trase og profil, PA31 - trase og profil, Eksisterende VA, Kumtegning, Kartgrunnlag_pumpestasjoner"

SP fra kum S1046 kommer inn i sidegrenn kum S1045

Batek-kobling mellom PE og PVC ved bruk av PE kum

Ø1400 innløpskum

Nytt overbygg på samme sted, sump kuttes, sveises på og tilpasses nytt overbygg

Kabeltrekkerør

RIA hydraulisk stengeventil

Overløp via mengdemåler

Overløpsledning bores gjennom GS-veg og Eidvegen fra ca. kt. 2m til kt. 0,8m

Sluk kobles til eksisterende overløpsledning

SP PVC 200

SP PVC 160

SPO PE 100 225

VL 225 PVC

OV PVC 160

OV 400 PVC

PRIVAT VL

GS-veg

Eidvegen

N

NB: Eksisterende ledninger fra kommunens VA-kart er noe usikre. Tilknytningene fra gamle til nye ledninger må tilpasses på stedet (som bygget tegninger for eksisterende anlegg finnes ikke), særlig er innløpsledningene til eksisterende pumpestasjon feil i ledningskartet

FORKLARINGER

VA

- Spillvannsledning pumpe
- Spillvansledning selvfall
- Overvannsledning selvfall
- Vannledning

Kabler

- Tele / lavspent / fiber i bakken
- Tele / lavspent / fiber luftspenn
- Høyspent i bakken: 22kW

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2020-06-18	For anskaffelse	InnMac	RuSan	RuSan

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tromsø kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:50

Renovering pumpestasjoner Kvaløya
PA-30 Midtgård
Plantegning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5193427	Z-20-78-03	F01