



Total ramningsbredde  
 Idrettshall plan 3. ma værelse  
 6 m (600 personer) - Total  
 kapasitet hall med tribune  
 700 personer)

Existerende branncellemåling  
 sveiset ikke

**BRANNKISSE**

**COWI**

Tegningsnr.: Br-803  
 Dato: 09.09.2020  
 Prosjektnr.: A205348  
 Laget av: KJHO  
 Kontrollert av: SME

**Symbolforklaring**

- Branncelleskille REI120 A2-s1, d0
- ||||| Brannskille EI60 A2-s1, d0
- EI 1200 Der EI, 1200-Sa
- EI 600 Der EI, 600-Sa
- EI 60 Der EI, 60-Sa

S = Røykluke (beholdning og utestru på alle sider)  
 D = Dører til det fri (se også s. 9)  
 C = Seilukerinnlegg

→ Rømningsvei  
 → Rømningsretning  
 → Angrepsvei brannvesen

**Dekker:**  
 I tillegg til angitte vegger er dekker  
 branncellebegrensende.  
 - Dekke over plan 2: REI90 A2-s1, d0  
 - Øvrige dekker: REI60 A2-s1, d0

**Generelt:**  
 - Enhetsdelinger forutsettes å være  
 brannfaste (ikke slukt). Se rapport  
 for øvrige kriterier.

Tegninger må sees i sammenheng med  
 brannnotat. Notat gir ytterligere detaljer og  
 krav.