

Kurs-nr.	Sikring	Komponent	Rekkelemme-nr.	Kabeltype	Kabelnr.	Tekst
10						
Q5						Tilførsel skinesett A
F2		T2 70		PFSP 3x95Al		Ford. F1.6
F3		T3 140		PFSP 2x3x95Al		Ford. F1.7
F6		T6 70		PFSP 3x150Al		Ford. F2.4
F8		T8 105		PFSP 3x150Al		Ford. F2.7
F9		T9 35		PFSP 3x25Al		Ford. F2.18 tilfluktsrom
F13		T13 105		PFSP 3x240Al		Ford. F3.4
F18		T18 35		PFSP 3x25Al		Heismaskin
F19		T19 70		PFSP 3x50Al		Ledig Blir tavle G, bygg L
F27		T27 35		BFSI 3x16Cu		Ny heis bygg K
Q8		T8A 210 avventes		PFSP 4x3x240Al		F1.8, F2.8
F28		T28 70		PFSP 3x240Al		Ny tavle VVS2 fyrhus
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

DRAWING NUMBER	EB06-1000-09
DRAWN BY	SKO
SHEET	01
REV.	A
CONT SHEET	02

BODIN VG-SKOLE
HOVEDFORDELER
SKINESETT A
HOVEDSTRØM

ELEKTRISK BYRÅ AS
TJELDBERGET 4
8012 BODØ
TELEFON 75 58 60 30
FAX 75 58 60 31



NO.	A	Som bygd	REVISION
SKO	24.08.06	DATE	
SIGN.			

Kurs-nr.	Sikring	Komponent	Rækkelemme-nr.	Kabeltype	Kabelnr.	Tekst
10						
Q2						Tilførsel skinnerett B
Q6		T6A 210 avventes		PFSP 4x3x240AI		El-kjele 700kW
F1		T1 35				Hovedsikring lys og varme (+H2.1)
F4		T4 70		PFSP 3X150AI		Ford. F5.2
F5		T5 35		PFSP 3x50AI		Ford. F2.1
F10		T10 105		PFSP 3x240AI		Ford. F3.1
F12		T12 105		PFSP 3x240AI		Ford. F3.3, F3.4, F5.3
F15		T15 70		PFSP 3x150AI		Ford. F4.1
F17		T17 70		PFSP 3x150AI		Ford. F5.1



ELEKTRISK BYRÅ AS
TJELDBERGET 4
8012 BODØ
TELEFON 75 58 60 30
FAX 75 58 60 31

BODIN VG-SKOLE
HOVEDFORDELER
SKINNESETT B
HOVEDSTRØM

DRAWING NUMBER	EB06-1000-09
JOB NUMBER	5106
DESIGNED BY	
SKO	02
DATE	15.02.06
REV.	A
CONT SHEET	03

A	Sam bygd		
NO.	REVISION	SIGN.	DATE
		SKO	24.08.06

Kurs- nr.	Sikring	Komponent	Rekketekle- nr.	Kabeltype	Kabelnr:	Tekst
Q3						Tilførsel skinnesett C
F7		T7 35		PFSP 3x25Al		Ford. F2.6 (tilfluktsrom)
F11		T11 105		PFSP 3X150Al		Ford. F3.2
F14		T14 140		PFSP 2x3x150Al		Ford. F3.6
F16		T16 105		PFSP 3x150Al		Ford. F4.2
F20		T20 70		PFSP 3x50Al		Ford. F2.5
F21		T21 105		PFSP 3x150Al		Ford. F3.5
F22		T22 70		PFSP 3x95Al		Ledig, blir tavle VVS1 tekn.rom bygg K
F23		T23 70		PFSP 3x95Al		Ledig, blir tavle B1 bygg K
F24		T24 140		PFSP 2x3x150Al		Ny tavlesjakt A, bygg K (tavle A1, A2, A3)
F25		T25 140		PFSP 3x3x150Al		Ny tavle B2, bygg K
F26		T26 70		PFSP 3x150Al		Ny tavle B3, bygg K
F29		T29		PFSP 3x50Al		Fordeler +F2.30
F30				PFSP 4x240		Varmerpumpe

DRAWING NUMBER	EB06-1000-09
DRAWN BY	SKO
REV.	03
CONT SHEET	04

JOB NUMBER	5106
DESIGNED BY	SKO
DATE	15.02.06

BODIN VG-SKOLE
HOVEDFORDELER
SKINNESETT C
HOVEDSTRØM

ELEKTRISK BYRÅ AS
TJELDBERGET 4
8012 BODØ
TELEFON 75 58 60 30
FAX 75 58 60 31



NO.	B	Kurs F29	SKO	04.01.07	DATE
NO.	A	Som bygd	SKO	24.08.06	DATE
NO.		REVISION			
NO.		SIGN.			