

Nabofløy
Ca. plassering og størrelse

Rist
Metal rist for adkomst

S-02

5 000

200

Nabofløy
Ca. plassering og størrelse

Yttervegg
A60 - lecca min. 100mm

Aggregat
ca. 3,5 x 1,1 m

1 010

2 000

Nødstrømsaggregat
9,6 m²

3 520

800

S-01

S-01

Yttervegg
A60 - lecca min. 100mm
Ved behov iht. brann krav mot eks. bygg

Kjeller
Eksisterende kjelleretasje

S-02

Strømsaggregat - Plantegning

ARKITEKT:
ALTIPLAN

KONTAKT:
post@altiplan.no

PROSJEKT:
Tilbygg

FASE:
Rammesøknad

SITUASJON:
Ny situasjon

ADRESSE:
Glemmengata 55

GNR.:
300

BNR.:
564

POSTNR.:
1608

POSTSTED:
FREDRIKSTAD

INNHold:
0. 1.Etasje

REVISJON:
A

TEGNING NR.:
A110.1

OBS! Alle mål, høyder og arealer må kontrolleres på stedet

MÅLESTOKK:
1:50

ARK:
DIN-A3

DATO:
08/10/2020