

UTSTYR I SENTRAL						UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE
SKINNE STIGERE	KURS NR:	I _N (A)	I _B (A)	I _Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	ANLEGG. SYMBOLER	DIMENSJONER.	NUMMER	MÅTE/ LENGDE (m)	ADRESSE ANMERKNINGER
						TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE				Fra normalkraft tavle +2105.TU11B=432.1011
						TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE				Fra nødtavle +2105.MK02E=432.6011
										Nettverksanalysator
										Målersikring nettanalysator
										Overspenningsvern - grovvern
						SIGNALER TIL SD: Nettanalysator Jordfeilvarsler Kwh-målere Effektbryter utslått Overspenningsvern utslått				
										Styrestrøm jordfeilvarsler
						SKINNE 3x800+N+PE				Skinne i vertikal sjakt i HV/KV
						PFSP/AL 4x50+j	KW004			Stiger til fordeling Aggregatbygg; +2123.102=433.4111
						IFSI/AL 3x4x240+j	KW005			UPS 1 (øst) +2105.MK02C=435.4102
						PFSP/AL 4x95+j	KW006			Stiger kjøkken GR.U26-S M U01
						PFSP/AL 4x240+j	KW007			Stiger kjøkken GR.U28-S M U01
						PFSP/AL 4x240+j	KW008			Stiger Barneavdelinga
						IFSI/AL 4x50+j	KW009			Stiger til UF i HKR 2 +2105.MK02A=433.4105
										RESERVE
										RESERVE
										RESERVE
										RESERVE
										RESERVE

Norconsult		Lokalisering	Oppdragsgiver		Oppdragsnummer		Side	Revision	
			Helse Møre og Romsdal HF		5196140			2	
			Ålesund Sjukehus - Strømforsyning		E-432-61-U2-4011				
			Enlinjeskjema Fordeling +2105.TK13A=432.4011 HT1 400V NØD		TN-C-S		Godkjent		
					Tegnet		Beskrivelse		
					RoFur		RoFur		
					OAKla		OAKla		
					For anskaffelse		For gjennomgang av oppdragsgiver		
					2020-11-02		2020-10-21		
					Dato		Dato		
					30.10.2020				

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

30.10.2020
14:10:52