

UTSTYR I SENTRAL						UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
SKINNE STIGERE	KURS NR:	I <sub>N</sub> (A)	I <sub>B</sub> (A)	I <sub>Z</sub> (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMM E				
					4/2000A					
					XQ001					TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE
					Uten vern					Fra normalkraft tavle +2105.HØMU05=432.1021
					Pluggbart					
					-XF101 C4A					
					Ubrudt N-leder fra inntak. PEN kobles sammen fra nett- og nødtavle.					
										TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE
										Fra nødtavle +2105.HØK08C=432.6021
					AV KW					Nettverksanalysator
					Nettverksanalysator innfelt i front					
					XF102					Målersikring nettanalysator
					4/63A					
					XQ002					Overspenningsvern - grovvern
					Signal til SD					
					Pluggbart					
					XF103					Styrestrøm jordfeilvarsler
					JORDFEILVARSLING					
					800A					SKINNE 800A
					XQ003					Strømskinne til HØ/KØ
					Pluggbart					
					800A					
					XQ004					PFSP/AL KW004
					630A					Stiger AMK fordeling +2105.HØU60=435.4106
					Pluggbart					
					400A					
					XQ005					PFSP/AL KW005
					Pluggbart					Stiger Barneavdelinga
					630A					
					XQ006					PFSP/AL KW006
					Pluggbart					Stiger KØ5-V til GR.217-V1 RTG
					125A					
					XQ007					PFSP/AL KW007
					Pluggbart					Stiger Lab 4 KØ9-L4 KØ256
					160A					
					XQ008					PFSP/AL KW008
					Pluggbart					Stiger Lab 7/8 KØ11-L8 KØ272
					160A					
					XQ009					PFSP/AL KW009
					Pluggbart					Stiger Lab 2A KØ8-L1 KØ261D
					160A					
					XQ010					PFSP/AL KW010
					Pluggbart					Stiger til GR.221-A2
					200A					
					XQ011					PFSP/AL KW011
					Pluggbart					Stiger Lab 6 KØ10-L6 KØ254
					50A					
					XQ012					PFSP/AL KW012
					Pluggbart					Stiger dialyse GR.407-R1
					35A					
					XQ013					PFSP/CU KW013
					Pluggbart					Stiger til sengevasker GR.A-U09-N, A U02B

SIGNALER TIL SD:

- Nettanalysator
- Jordfeilvarsler
- Kwh-målere
- Effektbryter utslått
- Overspenningsvern utslått

Norconsult

Lokalisering

Oppdragsnummer 5196140  
Tegningsnummer E-432-61-U2-4021

System

Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF  
Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Eninjeskjema Fordeling +2105.HØK01=432.4021 HT2 400V NØD  
Nettsystem: TN-C-S Spenning: 400V

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKIa	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKIa	

02.11.2020  
17:22:14

UTSTYR I SENTRAL							UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE	Norconsult	Side		
SKINNE STIGERE	KURS NR:	I <sub>N</sub> (A)	I <sub>B</sub> (A)	I <sub>Z</sub> (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE- KLEMM E	ANLEGG.  SYMBOLER	DIMENSJONER.	NUMMER	MÅTE/ LENGDE (m)	ADRESSE  ANMERKNINGER			Oppdragsnummer	Revisjon
XQ014	160A				Pluggbart			PFSP/AL 4x150+j	KW014		Stiger til Varemottak GR.K-2S, GR.U-2S	5196140	E-432-61-U2-4021.22		
XQ015	160A				Pluggbart			PFSP/AL 4x95+j	KW015		Stiger 2.etg isotop GR.207-S1 A210				
XQ016	160A				Pluggbart			PFSP/AL ?x??+j	KW016		Stiger kjøler til dok.senter HØ334C				
XQ017	160A				Pluggbart			PFSP/AL 3x95+j	KW017		Stiger kjøkken GR.U26-S M U01				
XQ018	315A				Pluggbart			PFSP/AL 4x240+j	KW018		Stiger kjøkken GR.U28-S M U01				
XQ019	630A				Pluggbart			IFSI/AL 3x4x240	KW019		UPS 1 (vest) +2105.AK03B=435.4101				
XQ020	630A				Pluggbart			IFSI/AL 3x4x240	KW020		UPS 2 (øst) +2105.MK02C=435.4102				
XQ021	160A				Pluggbart			PFSP/AL 4x150	KW021		Kjølemaskin MR2				
XQ022	250A				Pluggbart				KW022		Tilførsel MR2				
XQ023	400A				Pluggbart			PFSP/AL 2x4x240+j	KW023		Stiger Fordeling RTG +2105.KØ229=433.4103				
XQ024	250A				Pluggbart						RESERVE				
XQ025	250A				Pluggbart						RESERVE				
XQ026	250A				Pluggbart						RESERVE				
							Reserveplasser med nødvendige skinnepakker for senere utvidelse.								
		Enlinjeskjema Fordeling										Spenning: 400V			
		+2105.HØK01=432.4021										Nettsystem: TN-C-S			
		HT2 400V NØD										Godkjent			
												Kontrollert			
												Tegnet			
												Godkjent			
												Beskrivelse			
												Dato			
												2020-11-02			
												For anskaffelse			
												For gjennomgang av			
												oppgjør			
												Revisjon			