

UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I _N (A)	I _B (A)	I _Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKEKLEMM E	UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE	Side	Revisjon
							ANLEGG.	DIMENSJONER.	NUMMER	MÅTE/LENGDE (m)	ADRESSE		
							PFSP/AL 4x50			Fra fordeling +2105.TK13A=432.4011			
											Overspenningsvern - mellomvern / finvern		
							IFXI 3G2,5	KW101		Lys og stikk korridor og tavlerom			
										Astrour - utelys			
							IFXI 3G2,5	KW102		Lys og stikk aggregatrom			
							IFXI 3G2,5	KW103		Brannsentral			
							IFXI 3G2,5	KW104		Stikkontakt datarack			
							IFXI 3G2,5	KW105		Adgangskontroll			
							IFXI 3G2,5	KW106		Varme aggr.rom 1			
							IFXI 3G2,5	KW107		Varme aggr.rom 2			
							IFXI 3G2,5	KW108		Varme aggr.rom 3			
							IFXI 3G2,5	KW109		Varme tavlerom			
										Reserve			
										Reserve			
										Reserve			
										Reserve			
							IFXI 3G2,5	KW151		Aggregat 1			
							IFXI 3G2,5	KW152		Aggregattavle 1			
							IFXI 3G2,5	KW153		Aggregat 2			
							IFXI 3G2,5	KW154		Aggregattavle 2			
							IFXI 3G2,5	KW155		Aggregat 3			
							IFXI 3G2,5	KW156		Aggregattavle 3			
										Reserve			
										Reserve			

		Side	2
		Oppdragsnummer	5196140
Lokalisering System		Tegningsnummer	E-433-61-01-4111
		Oppdragsgjiver Helse Møre og Romsdal HF	
Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning		Nettsystem: TN-S Spenning: 400V	
Enlinjeskjema Fordeling +2123.102=433.4111		Godkjent	
Godkjent		OAKla	
Godkjent		OAKla	
Godkjent		Tegnnet	
Godkjent		Beskrivelse	
Godkjent		Dato	
Godkjent		2020-11-02 For anskaffelse	
Godkjent		2020-10-21 For gjennomgang av oppdragsgjiver	
Godkjent		Revisjon	

30.10.2020 14:14:22

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.