



## MØTEREFERAT

Møtet gjaldt	Øya helsehus - taksikring - tilbudsbefaring
Dato	11.11.20
Tidsrom	12-13
Sted	Mauritz Hansens gate 2
Referent	Hanne Sandstad

### Mål med befaringen:

Avklare punkter i beskrivelsen og befaring av tak

### Punkter fra befaringen:

Befaringen bestod i et kort informasjonsmøte og befaring av takflatene

1. Det må vedlegges et godkjenningsbevis på at firmaet er sertifisert for å montere taksikring. Det er mulig å ha med underentreprenør for å tilfredsstille kravet
2. Det skal være mekanisk innfesting
3. Det skal ikke benyttes varmluft ved sveising av skjøter, åpen flamme tillates ikke
4. Støyende arbeid som boring i betong skal ikke skje før kl 09.00
5. Takplan og snitt legges ut som informasjon

13.11.20 - Hanne Sandstad