

Symbol	Kurs	Vern	Kabeltype	Type kurs Plassering	Merknad
	Q01		2x16 CU	N1C.01.0.433 Pri. 1	
	Q02		2x16 CU	Fra +HF3 UPS	
	L01			Til SD-anlegg	
	T01			Medisinsk IT--trafo 10 KVA	
	300.0	2 A		Styrestrøm trafo	
				Isolasjonsovervåker	
				Isolasjonsovervåker	
	300.1		Buss-kabel 4-par	Alarmpanel ISOLAT C117B	
	300.2		Buss-kabel 4-par	Alarmpanel OVERVÅKING C118	
	300.3		Buss-kabel 4-par	Alarmpanel OVERVÅKING C119	
	300.4		Buss-kabel 4-par	Alarmpanel BEHANDLING C120	
	300.5		Buss-kabel 4-par	Alarmpanel OVERVÅKINGSENTRAL C108	
	300.6		Buss-kabel 4-par	Til isolasjonsovervåker i N1C.01.02.435	
	300.7		Buss-kabel 4-par	Til eksisterende isolasjonsovervåkersystem (Bender)	
	301	16A	IFLI 2x2,5	Lys Rom C118, C117B	
	302	16 A		Reserve	
	303	16 A		Reserve	
	304	16 A	IFLI 2x2,5	Stikk i S-kanal ISOLAT C117B	
	305	16 A	IFLI 2x2,5	Stikk i S-kanal OVERVÅKING C118	
	306	16 A	IFLI 2x2,5	Stikk i S-kanal OVERVÅKING C119	

TILBUDSTEGNING

MERKNAD
DERSOM ANNET IKKE ER ANGITT BENYTTES-
KABELTYPE PN/PR/PFXP/PFSP.

REV	DATO	TEKST	KONT	TEGN
Kunde Sykehuset Telemark		STHF - NOTODDEN SYKEHUS N1C Bygg C, Ombygging Akkuttmottak	Spenning 230 V Frekvens 50Hz Ford. system IT	Hovedstrøm lk. max/lk. min 0,4 Kapsling IP 54
			Fordeling N1C.01.01.435	Tegningsnr. N1C-1E-435-60-01
		Tegnet: HY	Kontrollert: BAF	Betjening Sakkyndig Oppdragsnr. 120040 Bl.nr. 1 Tot.bl.nr. 2 Rev.

