BUNNLEDNING/
RØR I VENTILKUM - LT

BUNNLEDNING/
RØR I VENTILKUM - HT

RØR I OVERBYGG - LT

RØR I OVERBYGG - HT

VL DN/OD 250 PE100 SDR11
MOT OVERGANG TIL VL DN/OD 225
PVC SDR21 OG TILKNYTNINGSPUNKT
TIL EKSISTERENDE VL 225 PVC
LANGS SKÅBUVEGEN

BETONGFORANKRING
FOR BEND

BEND 45°
DN/OD 250 PE100 SDR11
FOR SPEILSVEISING

INNV. MÅL 5 000

2 350

1 000

2 650

EKS. VL 225 PVC
TIL/FRA HÅNÅHOPPET

TRYKK KT 341
HÅNÅHOPPET HB

EKSIST. PÅBYGG

INNV. MÅL CA 3850 mm

PREFABRIKKERT RØROPPSTIKK
DN/OD 250 PE100 SDR11/SDR9

UTVENDIG EL-TAVLE
FLYTTES INN I PÅBYGGET TIL
GIVRA TRYKKØKER

SPJELDVENTIL MED
HYDRAULISK AKTUATOR

DN100

FT

STENGT

RED.
DN100

DN100

VENTILKUM

PÅBYGG GIVRA TRYKKØKER.
BETONGPLATE PÅ GRUNN.
NYTT OVERBYGG OG
INNVENDIGE RØR/
INSTALLASJONER UTFØRES I
EGNE ENTREPRISER

INNV. MÅL 4 850

EKSISTERENDE
TRYKKØKNINGSSATSJON.
PLAN OG RØROPPLEGG.

EKS. SP-LEDNING.
LEGGES OM OG TILKNYTTES
S221. SE TEGNING H273

VEGKANT SKÅBUVEGEN

TRYKK KT 310
BYRE HB

PREFABRIKKERT RØROPPSTIKK
DN/OD 250 PE100 SDR11/SDR9

BEND 30°
DN/OD 250 PE100 SDR11
FOR SPEILSVEISING

EKS. VL 225 PVC

EKSIST.
VANNKUM
1163 - UTGÅR

BEND 90°
DN/OD 250 PE100 SDR11
FOR SPEILSVEISING

DEMONTERING OG FJERNING AV
RØRDELER/OVERGANG OG TILKNYTNING
VED K1163. TILKNYTNING TIL VL250 STUSS
VED V23 MED ELEKTROMUFFE.

VL DN/OD 250 PE100 SDR11
EKSISTERENDE

BETONGFORANKRING
FOR BEND

SP DN/OD 160 PVC SN8
MOT S221

VANNKUM V23 ETABLERT
I ANNEN ENTREPRISE/DEL 1.

N

TOPP KRAGE/FLENS KT 258,80

PE-REDUKSJONSKRAGE DN/OD250 PE100
SDR11/SDR9. INKL. RUSTFRI LØSFLENS
DN/OD250 / DN200.

2 900

BEND 90°,
DN/OD250 PE100 SDR11/SDR9.

TOPP RØR I OPPSTIKKPUNKT KT 255,90

2 000 / TILPASSES

BETONGFORANKRING
FOR BEND

SNITT PE100 RØROPPSTIKK GIVRA TRYKKØKER
PREFABRIKKERT FRA FABRIKK

Tegningsnummer	Revisjon
H272	F01

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2020-11-24	For anskaffelse	FrMKo	BAG	ToJFu

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

NORD-FRON KOMMUNE

Målestokk (gjelder A1): 1:20

FLOMSIKRING GIVRA
DEL 2

Kumskisser
Givra trykkøker - Plan nytt påbygg og ny tilknytning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5172950	H272	F01

"X:\norlopgdrag\Lillehammer\5172950\BIM\VA_TilModell\310_kumskisser_5172950_Del2.dwg - FrMKo - Plottet: 2020-12-15, 10:07:42 - LAYOUT = H272 - XREF = T_geom skravur KOPI, T_O_landskapNorconsult-rev02, RIB_Givrade2_GS-bru_fundamenter, 3D RIB - KULVERTER, T_geom. VA-plan_Del2_i_målestokk, B_5172950_Flomsikring Givra del 3 - 3D_2020-05-22, VA-plan_Del3_i_målestokk, Eksisterende VA, T_kart_VA-plan - RASTER = X:\NORØPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\BIM\VA_TIV\K7623.JPG, X:\NORØPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\ARBEIDSDOKUMENTER\9 VA\KUMKORT OG INNMÅLINGER\K3779.JPG, X:\NORØPPDRAG\LILLEHAMMER\5172950\ARBEIDSDOKUMENTER\9 VA\KUMKORT OG INNMÅLINGER\K3779.JPG"