TILKOBLING OG TILPASSING
TIL EKSIST. VANNLEDNING
MED STREKKFAST SKJØTEMUFFE

VL DN/OD 63 PE100 SDR11

EKSISTERENDE VL
USIKKER RØRTYPE OG DIMENSJON.
ANTATT 50-63 mm PE

EKSISTERENDE SP 160 PVC
FRA KUM 1010 GAMLE SKÅBUVEG

BAKKEKRAN FOR DN/OD 32 PE100, EPOXYBELAGT.
MED INNSTIKKMUFFER/TIPPUNIONER OG
STREKKFASTE PAKNINGER. TYPE ZAK ELLER
TILSVARENDE. INKL. TELESKOPISK
SPINDELFORLENGER.
DN650 BETONG TOPPRING

STIKKLEDNINGER GAMLE SKÅBUVEG 7.
TILKOBLING OG TILPASSING TIL
EKSISTERENDE STIKKLEDNINGER

ELEKTRO ANBORINGSMUFFE /
T-RØR DN/OD 63/32 PE100 SDR11.
INKL. ANBORINGSSPERRE/VENTIL,
SAMT OVERGANG TIL
EPOXYBELAGTE STIKKFITTINGS
(TYPE ZAK ELLER TILSVARENDE)

EKSIST. SP-KUM 8000
BEHOLDES.
HØYDE INNV. BUNN
KUM: KT 248,4

EKSENTRISKE
DIMENSJONSOVERGANGER
DN/OD 200/160 OG 160/110

EKSISTERENDE
SP 200 PVC

VL DN/OD 250 PE100 SDR11
MOT V411

SP DN/OD 200 PVC SN8
MOT S404

SP DN/OD 110 PVC SN8
STIKKLEDNING

22° LANGBEND

FRAKOBLING AV EKS. SP200
FRA INNLØP KUM 8000

VL DN/OD 63 PE100 SDR11

EKSIST. VANNKUM 1214 -
UTGÅR OG FJERNES

VA-LEDNINGSANLEGG ETABLERT
I ANNEN ENTREPRISE/DEL 3.

BEND 11°
DN/OD 250 PE100 SDR11
FOR SPEILSVEISING

FRAKOBLING AV VL63 TIL K1214.
TILKOBLING OG TILPASSING
TIL EKSIST. VANNLEDNING
MED STREKKFAST SKJØTEMUFFE

EKSIST. VA-LEDNINGS-
ANLEGG UTGÅR

ENDEAVSLUTNING, DN/OD 200
DOBBELTMUFFE OG TERS FRA DEL 3.
DEMONTERING/FJERNING AV TERS OG
TILKNYTNING AV SP200 FRA DEL 2.

STREKKFAST ENDEKAPPE FOR DN/OD 250 PE100 SDR11.
MED 2" GJENGEUTTAK FOR TRYKKPRØVING ETC. INKL.
STØTTEHYLSE FRA DEL 3.
DEMONTERING OG FJERNING AV ENDEKAPPE MED
STØTTEHYLSE. TILKNYTNING AV VL250 FRA DEL 2 MED
ELEKTROMUFFE.

11° LANGBEND

BETONGFORANKRING FOR
ENDEKAPPE FRA DEL 3.
DEMONTERES OG FJERNES.

VL DN/OD 250 PE100 SDR11
MOT V242

SP DN/OD 200 PVC SN8
FRA S244

TRASELINJE/
STIKNINGSLINJE

N

MERKNAD:

- MINSTE BØYERADIUS FOR PE-RØR SKAL VÆRE 60 x DN/OD
(UTVENDIG DIAMETER). VED SKARPE AVVINKLINGER BENYTTES BEND.

- SE TEGNING H254 FOR KUMOPPBYGGING

⊠ STIKNINGSPUNKT

| Tegningsnummer | Revisjon |
|---|---|
| H280 | F01 |

| Rev. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 2020-11-24 | For anskaffelse | FrMKo | BAG | ToJFu |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

NORD-FRON KOMMUNE

Målestokk (gjelder A1) 1:20

FLOMSIKRING GIVRA
DEL 2

Kumskisser
Detalj tilknytning VA-anlegg Del 3, profil 425

Norconsult

| Oppdragsnummer | Tegningsnummer | Revisjon |
|---|---|---|
| 5172950 | H280 | F01 |

"X:\nor\oppdrag\Lillehammer\517295\5172950\BIM\VA_TIM\odell\3310_kumskisser_5172950_Del2.dwg - FrMKo - Plottet: 2020-12-15, 10:56:21 - LAYOUT = H280 - XREF = T_geom skravur KOPI, T_O_JandskapNorconsult-rev02_RIB_Givrade\2_GS-bru_fundamenter_3D RIB - KULVERTER_T_geom_VA-plan_Del2_i_målestokk_B_5172950_Flomsikring Givra del 3 - 3D_2020-05-22, VA-plan_Del3_i_målestokk, Eksisterende VA_T_kar_VA-plan - RASTER = X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\517295\5172950\BIM\VA_TIM\K7623.JPG, X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\517295\5172950\BIM\VA_TIM\K3779.JPG, X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\517295\5172950\5 ARBEIDSDOKUMENTER\59 VA\KUMKORT OG INNMÅLINGER\K3779.JPG, X:\NOR\OPPDRAG\LILLEHAMMER\517295\5172950\5 ARBEIDSDOKUMENTER\59 VA\KUMKORT OG INNMÅLINGER\K7623.JPG"