



DATA SPENNING: 400V FREKVENNS: 50 FORD.SYSTEM: TN-C-S HOVEDSTRØM: 160A Ik-EFF.VERDI: 6,4kA KAPSLING: IP54	MERKNAD TAVLE STÅR I ET VERKSTEDLOKALE OG MÅ VÆRE UTFØRT I IP54
--	---

Revisjon:	0
Fli navn:	
Bl.nr.:	3
Dato:	31.10.13
Oppdr.nr.:	375060
Tegn.nr.:	04.715-E433-V-60-014
TEGNINGENS TITTEL:	Fordeling 433.14 Enlinjeskjema
SWECO	Erstatter tegn.nr.
OPPDRAG:	Bodø VGS
OPPDRAGSGIVER:	Haneseth AS
Rev. Dato	18.02.15
Rev. Tekst	Som bygget
Rev. Dato	31.10.13
Rev. Tekst	Underlag til tavlebygger
Rev. Dato	
Rev. Tekst	Revisjonstekst