Resultater av kontrollprøver, Berkåksmoen RA døgnprøver 01.jan.2017 - 31.des.2017

	Berkåksmoen RA avløp døgn innløp						Berkåksmoen RA avløp døgn utløp				Berkåksmoen RA rensegrader					
	Vannføring	Overløp	BOF	KOF	SS	TOTP	BOF	KOF	SS	TOTP	BOF RG	KOF RG	SS RG	TOTP RG	Temperatur	Kommentar
Dag	m3/d	m3/d	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	%	%	%	°C	
25.01.17 on	369		153,0	379	296,00	4,38	29,0	363	11,00	0,13	81	4	96	97		
28.02.17 ti	327		266,0	918	486,00	6,66	31,0	91	29,00	0,20	88	90	94	97		
28.03.17 ti	683		99,0	109	259,00	3,72	18,0	59	19,00	0,23	82	46	93	94		
25.04.17 ti	414		147,0	454	438,00	5,45	22,0	86	34,00	0,27	85	81	92	95		
23.05.17 ti	359		106,0	223	175,00	2,62	29,0	47	10,00	0,19	73	79	94	93		
20.06.17 ti	379		206,0	584	390,00	7,04	21,0	90	22,00	0,19	90	85	94	97		
11.07.17 ti	337		255,0	724	413,00	6,38	23,0	105	23,00	0,17	91	85	94	97		
29.08.17 ti	325		260,0	656	364,00	13,70	54,0	143	53,00	1,12	79	78	85	92		
26.09.17 ti	254		227,0	551	314,00	11,40	65,0	145	14,00	0,34	71	74	96	97		
24.10.17 ti	391		375,0	1 120	740,00	13,00	76,0	165	35,00	0,59	80	85	95	95		
28.11.17 ti	329		209,0	549	383,00	6,60	54,0	133	41,00	0,93	74	76	89	86		
Sum																
Snitt	379		209,4	570	387,09	7,36	38,4	130	26,45	0,40	81	71	93	95		
Maks	683		375,0	1 120	740,00	13,70	76,0	363	53,00	1,12	91	90	96	97		
Min	254		99,0	109	175,00	2,62	18,0	47	10,00	0,13	71	4	85	86		
Antall	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	